


LEGENDA

| | | |
|---|---|---|
| PRÍVODNÉ POTRUBIE ÚK 60°C | EXISTUJÚCE ROZVODY RÚRY OCEĽOVÉ BEŽNÉ SPÁJANÉ ZVÁRANÍM |
| VRATNÉ POTRUBIE ÚK 45°C | |
| PRÍVODNÉ POTRUBIE ÚK 60°C | NOVÉ ROZVODY RÚRY Z UHLÍKOVEJ OCELE SPÁJANÉ LISOVANÍM |
| VRATNÉ POTRUBIE ÚK 45°C | |

Poznámka :

TEPELNÁ IZOLÁCIA OCEĽOVÝCH ROZVODOV ÚK PREVEDENÉ NA STAVBE
- V INTERIÉRI : SKRUŽE NA BÁZE SYNTETICKÉHO KAUČUKU, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z AL-FÓLIE HRÚBKA IZOLAČNÉHO MATERIÁLU : 20mm

## VI. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE A VETRANIE

| VEDÚCI PROJEKTANT | ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL |
|---|---|---|
| ING. A. FARKAŠ | ING. R. NAGY | ING. R. NAGY |

Ing. Róbert NAGY
Projektovanie TZB
985 41 Šávoľ 53
0905 852 879

INVESTOR: NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA, Kubínyho námestie č.3, 984 01 Lučenec

STAVBA: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu, súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec

| | |
|---|---|
| FORMÁT | 6x A4 |
| DÁTUM | 12/2018 |
| STUPEŇ | Real.PD |
| MIERKA | 1 : 50 |
| Č.VÝKR. | 1 |

OBSAH: PôDORYS PRÍZEMIA