




POHLADY



Skríňa, rozvodnica	Domová rozvodnica pod omietku EATON BC-U-2/24-ECO (obj.č. 280356)
Kapacita :	min. 24 modulov
Rady pre prístroje :	2
Rozmery skrine :	viď pohľady (kótovanie v mm)
Krytie (zatv./otv.) :	IP 40 (minimálne hodnoty)
Trieda ochrany :	II
Mechanická odolnosť :	IK 06 (minimálne hodnoty)
Materiál skrine / dverí :	plast / plast
Uzatváranie dverí :	zámok
Farba skrine :	biela
Prívody / vývody :	zhora / nahor
Menovité napätie :	Un = 400/230 V AC
Menovitý prúd :	In = 25 A
Menovitá frekvencia :	50 Hz
Skratová odolnosť :	6 kA
Prívodné vedenie :	do 25 mm ²
Rozvodný systém :	3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S
Skratové pomery :	Ik" < 6 kA, Ip < 6 kA
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41	
411 - Samočinné odpojenie napájania	
Základná ochrana :	
- základná izolácia živých častí	
- zábrany alebo kryty	
Ochrana pri poruche :	
- samočinné odpojenie napájania	
- doplnková ochrana prúdovým chráničom	
Poznámka : pre výzbroj rozvádzača je možné použiť iné zariadenia ako sú uvedené, ktoré spĺňajú predpísané parametre a charakteristiky	

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU : Ing. arch. Jozef BEDNÁR		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLÉŠ	VYPRACOVAL : Ing. Anton ILLÉŠ	<div></div> <div>Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou +421905186947 anton.illes@gmail.com</div>		
INVESTOR : Mesto Vranov nad Topľou						
MIESTO : Vranov n.T., č.parc. 3006/91						
STAVBA : ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY VO VRANOVE NAD TOPL'OU - PRESTAVBA						
OBJEKT : SO.01 ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY				STUPEŇ : DSPA RS	SADA :	
				FORMÁT : A4		
				DÁTUM : 01 / 2022		
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM				ARCHIVNE ČÍSLO : 22006RS-E209		
OBSAH : RBx - ROZVÁDZAČ BYTU					LIST : 1 / 3	ČÍSLO : E209



ČÍSLO OBVODU:		xWL05		xWL06	
KÁBEL (VODIČ):		N2XH-J 3x2,5 B2ca		N2XH-J 3x1,5 B2ca	
UKONČENIE:		Zásuvkový obvod AC 230V		Osvetlenie	
Pi/Ps (kW):		1 / 0,5		- / -	

 Herľianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou	STAVBA: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY VO VRANOVE NAD TOPĽOU - PRESTAVBA	INVESTOR: Mesto Vranov nad Topľou	HL. INŽINIER PROJ.: Ing. arch. Jozef BEDNÁR	ARCH.Č.: 22006RS-E209	
	OBJEKT: SO.01 ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED PLESKOM	MIESTO: Vranov n.T., č.parc. 3006/91	ZODP. PROJEKT.: Ing. Anton ILLÉŠ	DÁTUM: 01 / 2022	STUPEŇ: DSPaRS
		OBSAH: RBx - ROZVÁDZAČ BYTU	VYPRACOVAL: Ing. Anton ILLÉŠ	LIST: 3 / 3	ČÍSLO: E209