

Ing. Tomáš Kročil

Váš dopis: MUUH-SMM/25734/2017/PD
Vyřizuje: Pavel Vlk / mob: 602 439711

Naše značka: POS/UH/307/2017
Datum: 8. 11. 2017

Název stavby: Rekonstrukce domu č.p.1066 - sociální bydlení a služby
Katastr: Uherský Brod
Věc: OCHRANA SEK

Příloha k vyjádření: č.j. 679416/17

S umístěním jmenovité stavby souhlasíme za předpokladu respektování zařízení podzemních vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházet.

Požadujeme:

- **Před zahájením zamných prací vytyčit trasu PVSEK.**
- Trasa PVSEK se nesmí dostat nechráněna pod nerozebíratelný nebo obtížně rozebíratelný povrch.
- Pod zpevněnou plochou uložit stávající PVSEK do podélně rozříznuté PE chráničky o průměru 110 mm s přesahem 1m do nezpevněné plochy.
- V blízkosti stavby se nachází trasa NVSEK (nadzemní vedení) která nebude stavbou dotčena.

V případě nejasností nebo změn vždy požádat POS o vyjádření

Ing. Pavel Vlk
specialista ochrany sítě
Morava - jih
(na základě „Pověření“)



IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

www.cetin.cz