

Zadavatel: město Uherský Brod  
Se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod  
Zastoupený: Ing. Ferdinand Kubáník, starosta  
IČ: 00291463

2/O/2019036



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 11.6.2019

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce domu č. p. 1066 - sociální bydlení a služby, Uherský Brod**

Ev. číslo veřejné zakázky: 2019036

Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/00291463>

Elektronický nástroj zadavatele: <https://josephine.proebiz.com/>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás o zaslání dodatečné informace na veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č.p.1066- sociální služby a bydlení „.

Žádáme o jednoznačné určení, z jakého důvodu jsou ve výkazu výměr dány níže uvedené položky na frézování stávajících skladeb podlah, když tyto práce v PD nejsou nikde uvedeny. Ve výkazu výměr jsou položky na vybourání stávajících podlah a potěrů a náklady na frézování nebudou potřeba.

9650CP001 Frézování betonových povrchů do tl. 5 cm vč.vyčištění po frézování m2 183,78000

9650CP001 Frézování betonových povrchů do tl. 5 cm vč.vyčištění po frézování m2 676,07000

Odpověď č. 1 :

Uvedené položky jsou opodstatněné v rámci rozpočtu, jelikož se jedná o rekonstrukci a bude zde požadavek na jednotnou výšku v místnostech v jednotlivých bytech. Jsou zde různé nášlapné povrchy, které se budou odstraňovat s různými podkladními vrstvami, touto položkou/stavebním úkonem se sjednotí výška. Položky tedy zůstávají ve výkazu výměr k nacenění.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele a na elektronický nástroj zadavatele dne 11.6.2019.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností