

TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|-------------------|--|-----------|
| Hlavní ing.projektu | Kontroloval | Zodpovědný projektant | Vypracoval |  Projekty vzduchotechniky Tuřanka 115a, 627 00 Brno tel.: +420 544 500 811 | |
| Ing. D. Rosenberg | Ing. A. Pekárek | Ing. B. Nagorskyi | Ing. B. Nagorskyi | | |
| | | | | | |
| Objednatel : LIDL Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, 155 00 Praha 5 - Stodůlky | | | | | |
| Stavba : LC LIDL ČESKÁ REPUBLIKA BUŠTĚHRAD - Logistický park Kladno - Dříň D.1-SO 02-6 RTCH | | | | Stupeň : | DPS |
| | | | | Číslo zakázky : | M214933 |
| | | | | Datum : | 08/2021 |
| | | | | Měřítko : | - |
| | | | | Formáty : | - |
| Obsah : VÝKAZ VÝMĚR | | | | Číslo výkresu : | 02 |

| položka | název položky | počet m.j. | m.j. |
|---------|---|---------------|------|
| | | | |
| | Split 22.0 m.č. H.2.7 Rozv. Solární panely | | |
| 193 | Venkovní jednotka Split Daikin RZA 200D, 400 V, R32 | 2 | ks |
| 194 | Vnitřní jednotka kanálová Daikin Sky Air FDA 200A R32 | 2 | ks |
| 167 | Kabelový ovládač Madoko bílý BRC1H52W | 2 | ks |
| 195 | Adaptér Modbus RTD-NET | 2,00 | ks |
| 196 | Měděné potrubí pro rozvod chladiva vč. PE izolace tl. 13mm s PVC obalem | | |
| 197 | Měděné potrubí 9,5 mm | 18,00 | bm |
| 198 | Měděné potrubí 19,1 mm | 18,00 | bm |
| 199 | Servisní uvedení do provozu | 1,00 | kpl |
| 201 | Chladivo R32 | 8,00 | kg |
| | | | |
| | Doprava | 1,00 | kpl |
| | Projekt + PD skutečného provedení | 1,00 | kpl |
| | | | |
| | | | |
| | ZTI předpoklad | 1,00 | kpl |