



Nápořková soustava: 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ovládací obvody osvětlení: 230V, 50Hz

Krytí rozváděče: IP 66/20

Instalovaný příkon: 18,5 kW

Proud: 125A

Provedení rozváděče dle ČSN EN 60439-1

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61140 ed.2 a ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- ochranná ochrana izolací a krytí živých částí

- ochrana při poruše ochranným pospojováním s automatickým odpojením při poruše

- doplňková ochrana doplňující ochranné pospojování

Legenda:

kabel s funkcí při požáru CXKH-V-J 7x2,5

kabel ohnivěretardující CXKH-R-J 7x2,5

kabel datový UTP Cat. 5

svítidlo LED dle výpočtu osvětlení 143W široká charakteristika hlavní osvětlení

svítidlo LED dle výpočtu osvětlení 143W široká charakteristika hlavní, bezpečnostní a nouzové osvětlení

elektronistalační krabice 7pólová

protopožární elektronistalační krabice 7 pólův

hlavní rozváděč (stávající)

hlavní rozváděč osvětlení (stávající)

ovládací místo hlavní (nový)

centrální bateriový systém (nový)

stoupající vedení

H svítidlo hlavní plochy

N svítidlo hlavní plochy, nouzové a bezpečnostní

označení svítidel

pořadí řady svítidel

číslo kabelu v řadě

pořadí svítidla

přítazeno k řadě

Kreslil: J. Vacek	Projektant: J. Vacek	Zodp. projektant: M. Klimešová	4 Lighting s.r.o. Opletalova 922/8 110 00 Praha 1 IČO: 03458911, DIČ: CZ03458911 sekretariat@4lighting.cz, +420 777 420 084	1
St.ú.: Hodonín	Obec: Hodonín	Investor: MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín 1	Stupeň: DRS	
Akce: ZIMNÍ STADION HODONÍN Rekonstrukce osvětlení ledové plochy			Formát: -	
			Měřítko: 1:100	
			Datum: 4/2019	
Část: ELO			Č. zakázky: 19Zak00012	
Obsah: SITUACE 3.NP			Č. přílohy: EL112	
www.4Lighting.cz				