



## LEGENDA MIESTNOSTI

OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]	OZN.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA MIESTNOSTI [m²]
3.01	SCHODISKO A CHODBA	35,44	3.13	KANCELÁRIA STREDISKA	12,85
3.02	CHODBA	11,40	3.14	ARCHÍV	25,23
3.03	DENNÁ MIESTNOSŤ	9,53	3.15	PREDSIENĀ A WC	3,45
3.04	PREDSIENĀ A WC PERSONÁL	3,55	3.16	CHODBA	24,65
3.05	DENNÁ MIESTNOSŤ	13,34	3.17	LABORATÓRIUM	15,92
3.06	ARCHÍV	17,30	3.18	HYGIENICKÝ FILTER PRE PERSONÁL	6,26
3.07	CHODBA / ČAKÁREŇ	19,20	3.19	PRÍJEM MATERIÁLU	4,95
3.08	PRI PRAVOVŇA ZUBNEJ AMBULANCIE	14,49	3.20	MIESTNOSŤ PRE UPRATOVAČKU	1,75
3.09	ZUBNÁ AMBULANCIA	15,57	3.21	DENNÁ MIESTNOSŤ	12,80
3.10	ZUBNÁ AMBULANCIA	15,00	3.22	WC MUŽI	6,72
3.11	PRI PRAVOVŇA ZUBNEJ AMBULANCIE	14,28	3.23	WC ŽENY	3,23
3.12	KONZILIÁRNA MIESTNOSŤ	17,57	3.24	BALKÓN	1,88
			3.25	BALKÓN	1,88
			3.26	LOGGIA	3,00
			3.27	VÝŤAH	3,35

## LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY:

MATERIÁL VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:

ŠTYROHRANNÉ POTRUBIE VYROBENÉ PODĽA PK 12 0403, TREDA TESNOSTI POTRUBIA B  
KRUHOVÉ POTRUBIE TYP SPIRO

ULOŽENIE VZDUCHOTECHNICKÝCH POTRUBÍ:

VZT POTRUBIE KOTVÍ DO STROPU V ROZTEČI MAX. 2m. ZÁMEŠY JE NUTNÉ REALIZOVAŤ Z POZIKOVANÝCH ELEMENTOV. KOTVENIE DO STROPU NA OCELOVÉ KOTVY.  
KYVŤI ZAMEDZENIU PRENOSU VIBRÁCIÍ DO STAVEBNEJ KONSTRUKCIE MUSIA BYŤ ZÁVESY ULOŽENÉ PRUŽNE ČEZ PRYZOVÚ PODLAŽKU.

LEGENDA POPISOV NA VÝKRESE:

- ODVOD VZDUCHU
- VENTILÁTOR RADIÁLNY, NA STROPE
- Ø250
- 50m³/h
- 30m³/h
- 50m³/h

## PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE NESLŮŽI NA REALIZÁCIU STAVBY!!!

REVÍZIA Č.:	DÁTUM:	OPISAH:	VYPRACOVAL:
1			
PEČATKA AUTORIZOVANÉHO PROJEKTANTA:			
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Richard Nagy, Ph.D.; Ing. Zdenka Budalová, Ph.D.	
VYPRACOVAL:		Ing. Zdenka Budalová, Ph.D.	
MIESTO STAVBY:		mesto Dobšiná, Nová 814, 049 25 Dobšiná kat. územie Dobšiná, parc. číslo 1319/1	
INVESTOR:		mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná, SR	
NÁZOV STAVBY:		<p><b>Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Dobšiná</b></p>	
STAVEBNÝ OBJEKT:		SO 01 - CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (GZS)	
NÁZOV VÝKRESU:		PÓDORYS 3.NP - NAVRHOVANÝ STAV	
STUPEŇ PD:		DSP - dok. pre stavebné povolenie	
Č.P.ARE:		DIEL: ARCHIVNE Č.: PD18009	
		MIERKA: VZT DÁTUM: 10/2018	
		Č. VÝKRESU: 04	

