



- Poznámky:**
- digestoře a zpěné hlavy v kuchyních-dod. interiéru,
  - potrubí prostupující z jádra do místnosti musí mít požární úroveň,
  - potrubí min. 500 mm od jádra musí být z nehořlavých hmot,
  - ventily musí být umístěny min. 500 mm od jádra,
  - digestoře musí být připojeny podlažím z nehořlavých hmot min. 500 mm od jádra.

Obst.: Půdorys 1.PP 22-18 Document 03

Zodpovědný projektant: Ing. Marek CZUDEK  
Město stavby: Chvalovice  
Investor: Obec Chvalovice

Kraj: Jihočeský



Klimatizace - vzduchotechnika  
Obrátek 3731110, 698 27 210, 110  
projekce@bbklima.cz, tel. 516224122

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU NOVOSTAVBA PŘÍŠTŘEŠKU  
SO 01 - Hlavní objekt  
SO 01.3 - Vzdutovací síť a chlazení

Formát: 3x44  
Datum: 09/2022  
Stupeň: DPS  
Měřítko: 1:50