



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ |                    |              |         |
|-------------------|--------------------|--------------|---------|
| Č. M.             | NÁZEV              | Vnější vlivy | Em (lx) |
| 1.01              | CHODBA             | AB5          | 100     |
| 1.02              | CHODBA             | AB5          | 100     |
| 1.03              | CHODBA             | AB5          | 100     |
| 1.04              | POKOJ              | AB5          | 100     |
| 1.05              | POKOJ              | AB5          | 100     |
| 1.06              | OBYVACÍ POKOJ + KK | AB5          | 100/300 |
| 1.07              | KOUPELNA           | *AB5         | 200     |
| 1.08              | CHODBA             | AB5          | 100     |
| 1.09              | KOUPELNA           | *AB5         | 200     |
| 1.10              | OBYVACÍ POKOJ + KK | AB5          | 100/300 |
| 1.11              | POKOJ              | AB5          | 100     |
| 1.12              | CHODBA             | AB5          | 100     |
| 1.13              | POKOJ              | AB5          | 100     |
| 1.14              | OBYVACÍ POKOJ + KK | AB5          | 100/300 |
| 1.15              | KOUPELNA           | *AB5         | 200     |
| 1.16              | CHODBA             | AB5          | 100     |
| 1.17              | POKOJ              | AB5          | 100     |
| 1.18              | OBYVACÍ POKOJ + KK | AB5          | 100/300 |
| 1.19              | KOUPELNA           | *AB5         | 200     |
| 1.20              | CHODBA             | AB5          | 100     |
| 1.21              | KOUPELNA           | *AB5         | 200     |
| 1.22              | OBYVACÍ POKOJ + KK | AB5          | 100/300 |
| 1.23              | POKOJ              | AB5          | 100     |
| 1.24              | SCHODIŠTĚ          | AB5          | 150     |

\* Prostorů a zón v souladu s ČSN 332000-7-701 ed.2

Stoupačky:  
1 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - světelný obvod do 1. PP z rozvaděče RH v 1. NP  
2 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - světelný obvod do 1. PP z rozvaděče RH v 1. NP  
3 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - světelný obvod do 1. PP z rozvaděče RH v 1. NP  
4 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - světelný obvod na půdu z rozvaděče RH v 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+TN, TN-S  
- automatickým odpojením při poruše  
doplňková ochrana proudovým chráničem  
doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Vedoucí projektant<br>Ing. Jaroslav Kosík  | Zodpovědný projektant<br>Bc. Jaroslav Kosík | Vypracoval / Kreslil<br>Bc. Jaroslav Kosík | Projektová kancelář elektro<br>Veselá 15<br>68802 Znojmo<br>mobil: 731 185 634<br>e-mail: projekce_kosik@seznam.cz<br>Autorizace č. 101/753<br>Č. 101/15333<br>Licence programu #0000810 |  |
| Kraj: Jihomoravský   | Místo: Chvalovice                           |  |  |  |
| Investor: Obec Chvalovice  |   |  |  |  |
| Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU, NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU<br>PARC. Č. 303/3, 303/9, 1391, 1392 K.Ú. CHVALOVICE<br>SO 01.4 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD | Zak. číslo<br>844                           | Formát<br>DPS                              |  |  |
| Výkres<br>SO 01 HLAVNÍ OBJEKT<br>1. NP - osvětlení   | Datum<br>8/2022                             | Měřítko<br>1:50                            | Číslo výkresu<br>D 1.4.400.6   |  |