



Stoupačky:

- 5 - CYKY-J 3x1,5 + CYKY-J 5x1,5 pod om. - el. pohon okna ve 4. NP z rozv. RH v 1. NP
- 6 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod na půdu z rozv. RH v 1. NP
- Rb - CYKY-J 5x6 + CYKY-J 5x1,5 pod om. - přívod pro rozvaděč Rb z rozv. RH v 1. NP
- HOP - CYA1PEX16 pod om. - hlavní pospojování pro rozvaděč Rb z HOP v 1. NP
- RH - AYKY-J 4x240 pod om. - přívod pro rozv. RH v 1. NP z 1. PP
- RČS - CYKY-J 5x4 pod om. - přívod pro rozv. RČS v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- H1 - CYA1PEX16 pod om. - hl. pospojování do rozv. RČS v 1. PP z HOP v 1. NP
- H2 - CYA1PEX16 pod om. - hl. pospojování do rozv. RFVE v 1. PP z HOP v 1. NP
- H3 - CYA1PEX16 pod om. - hl. pospojování do rozv. RMAR v 1. PP z HOP v 1. NP
- H4 - CYA1PEX16 pod om. - hl. pospojování technické místnosti v 1. PP z HOP v 1. NP
- 7 - 2x (AY4/toy40mm) pod om. - přívod pro rozv. RFVE v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 8 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - přívod pro zásuvku v místnosti FVE v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 9 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - přívod pro plyn. kotel v tech. míst. v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 10 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - přívod pro plyn. kotel v tech. míst. v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 11 - CXKH-V 5x1,5 pod om. - přívod tlačítka totalstop v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 12 - CYKY-J 5x4 pod om. - přívod pro rozv. RMAR v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 13 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - zásuvkový obvod v tech. míst. v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 14 - CYKY-J 5x1,5 pod om. - tlačítko ovládání el. pohonu okna v tech. míst. v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 15 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - přívod pro rozv. RMIS v 1. PP z rozv. RH v 1. NP
- 16 - CYKY-J 3x2,5 pod om. - přívod pro rozv. RMIS v 1. PP z rozv. RH v 1. NP

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant	Vypracoval / Kreslil	Projekt byl zpracován dle Vestěb 15 68602 Zpráva kovář 151 081 634 e-mail: projektce_kosak@seznam.cz Adresa: A. 10017/13 IČ: 10113933 Identif. programu #0000810
Ing. Jaroslav Kosík		Bc. Jaroslav Kosík	Bc. Jaroslav Kosík	
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Chvalovice	
Investor:	Obec Chvalovice			
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU, NOVOSTAVBA PŘÍSTŘEŠKU PARC. Č. 303/3, 303/9, 1391, 1392 K. Ú. CHVALOVICE SO 01.4 - ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD			Zak. číslo 27/2022 Formát A4 Stupeň DPS Datum 8/2022
Výkres SO 01 HLAVNÍ OBJEKT 1. NP - technologické rozvody				Měřítka Číslo výkresu 1:50 D 14.400.7