



**Město Pelhřimov
Investiční odbor**



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
JID: 26486/2023/MUPE
MPe/OI/71/2023-13

POČET LISTŮ /
PŘÍLOH: 1/0

VYŘIZUJE
Ing. Tomáš Petera
tel.565351490
petera.t@mupe.cz

PELHŘIMOV
30.3.2023

Věc: Dodatečné informace k zadávací dokumentaci na akci:

„Rekonstrukce inženýrských sítí v lokalitě ulice Družstevní, Pelhřimov“

Na základě dotazů uchazeče upřesňujeme (doplňujeme) zadávací dokumentaci.

Dotaz:

- z dodatečných informací k ZD č. 3 vyplývá, že dimenze domovních šoupátek, zemních souprav a dalších tvarovek ve výkazu výměr neodpovídá PD a že tato specifikace materiálů je ve výkazu výměr uvedena nesprávně. Opraví zadavatel výkaz výměr? V dodatečných informacích k ZD č.3 je uveden tento dotaz a odpověď: Dotaz: - V dodatečných informacích k ZD č.2 uvádí zadavatel tuto odpověď: jedná se o položku (vodovodní přípojky), v které je zakalkulováno: pažení, hloubení rýh, svislé přemístění, lože pod potrubí ze šterkopísku 0,1 m, dodávka a montáž potrubí z trub polyetylenových tlakových vnějšího průměru dle popisu, tlaková zkouška potrubí, proplach a dezinfekce, obsyp potrubí šterkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním vč. obnovy povrchů. Průměrná hloubka výkopu 1,5 m a šířka 0,8. Pokud se v této položce (831230110RA0 Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 25-63) nachází práce uvedené v odpovědi zadavatele, tak je potřeba z výkazu odstranit položky č. 114 až 118, protože jsou nyní zdvojené. Totéž platí i pro kanalizační přípojky.
- Odpověď: - V uváděných položkách č. 114 až 118 jsou pouze opravy komunikací v rámci kanalizace a vodovodu a ne kanalizačních a vodovodních přípojek. Totéž platí i pro kanalizační přípojky.
- **Ve výše uvedeném dotazu jsme chybně označili položky č.114 až 118. Správně se jedná o položky č. 97 až 101 viz níže.**

- 97 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

- 98 Šterkodrtě frakce 0-63 A

Zasílatelská adresa: Pražská 2460, 393 01 PELHŘIMOV tel: 565 351 111; fax: 565 323 676;

e-mail: urad@mupe.cz; www.mupe.cz

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV;

IČO: 00248 801; DIČ: CZ00248801; bankovní spojení. ČS a. s. Pelhřimov, č. ú. 622101359/0800

- 99 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
 - 100 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
 - 101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
- **Tyto položky jsou dle našeho názoru zdvojené, neboť zadavatel uvádí, že jsou součástí položky Vodovodní přípojka. Opraví zadavatel výkaz výměr?**

Odpověď:

- v odpovědi ZD č.3 je chybně uvedeno, že součástí položky je **zásyp rýhy sypaninou se zhutněním**. Tyto položky jsou součástí Vámi uvedených položek tj. výkaz výměr je v pořádku, chyba jen v popisu položky uvedené v ZD č.3.

Dotaz:

- podle vyhlášky 169/2016 Sb. ze dne 12. května 2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je v níže uvedených paragrafech uvedeno:

§ 6 Obsah položky soupisu prací

Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje

- a) pořadové číslo položky,
- b) označení cenové soustavy podle § 11 , pokud je použita,
- c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11 , pokud byla cenová soustava podle § 11 použita,
- d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky,
- e) měrnou jednotku,
- f) množství,
- g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

§ 7 Výkaz výměr

(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

(2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

- **Doplní zadavatel výkaz výměr dle výše uvedené vyhlášky? Vysvětlí zadavatel tyto rozporů a případně opraví výkaz výměr?**

Zasílatelská adresa: Pražská 2460, 393 01 PELHŘIMOV tel: 565 351 111; fax: 565 323 676;
e-mail: urad@mupe.cz; www.mupe.cz

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV;
IČO: 00248 801; DIČ: CZ00248801; bankovní spojení. ČS a. s. Pelhřimov, č. ú. 622101359/0800

Odpověď:

Zadavatel uvádí následující :

- Vodovod:

- Vykopávky celkem 644,98 m³: $(709\text{m}^2+49,8\text{m}^2)*0,85\text{m}$ -změřeno z podélného profilu * š. rýhy 0,85 m
- Vykopávky v komunikacích 362,95 m³: $(709\text{m}^2+49,8\text{m}^2)*0,85\text{m}-331,8\text{m}^2*0,85\text{m}$ - vykopávky celkem mínus vykopávky mimo komunikace
-
- Vykopávky mimo komunikace 282,03 m³: $331,8\text{m}^2*0,85\text{m}$ -změřeno z podélného profilu * š. rýhy 0,85m
- Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 541,07 m³: $(709\text{m}^2+49,8\text{m}^2)*0,85\text{m}-25,98\text{m}^3-77,93\text{m}^3$ -změřeno z podélného profilu * š. rýhy 0,85 m odečten podsyp a obsyp potrubí
- Štěrkodrtě frakce 0-63 A : 1028,033T-535,857T – Zásyp celkem bez podsypu a obsypu potrubí $(541,06\text{m}^3*1,9\text{T})$ odečten zásyp mimo komunikace $(282,03\text{m}^3*1,9\text{T})$

(hmotnost položek po zhutnění)

Na základě zpracování došlých dotazů a poskytnutí dodatečných informací uchazečům zadavatel upravuje termín odevzdání nabídek na **5.4.2023 do 9:30 hod.**

.....
Ing. Tomáš Petera
vedoucí investičního odboru

Otisk úředního razítka