

Vlastní body

Uložit | Sdílet | Exportovat

1 RVO-16
U Včelína, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž
49.3974036N, 17.6864292E

2 RVO-15
Karla Tomana, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž
49.3950192N, 17.6888353E

Soustava napětí:

3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C, TN-C-S - hlavní napájecí rozvody
3 N+PE AC 50Hz, 400/230V, TN-S - rozvody za novými podružnými rozváděči

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Základní ochrana před dotykem živých částí dle čl. 411.1
čl. 411.1 izolací, kryty, přepážkami
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení od zdroje
Doplňková ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)
čl. 411.3.3 proudovým chráničem

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace		Investor				Autorizační razítko
		Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo náměstí 137 768 61, Bystřice pod Hostýnem posta@mubph.cz				
Architekt:			Vypracoval:	J. Flegel		Projektant části PD
HIP:						ELING s.r.o. Mlýnská 543 768 61 Bystřice pod Hostýnem www.eling.cz projekce@eling.cz
Stavba:			Kontroloval:	A. Ludík		
Místo stavby:	Bystřice pod Hostýnem		Obec: Bystřice p.H.		Kraj: Zlínský	Číslo paré:
Název stavby:	**Výměna RVO-15 a RVO-16, Bystřice pod Hostýnem**					Formát: 2 x A4
Stavební objekt:						Datum: 15.12.2021
Část: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika						Stupeň: DÚS
Název dokumentu:	**Polohopis**					Měřítko: -
Č. zakázky: 21P37	Objekt:	Část: C1	Č. dokumentu: C1	Revize: 00		