

CHARAKTERISTICKÝ REZ VENCOM dl. cca.3,2 m — V 101



CHARAKTERISTICKÝ REZ VENCOM dl. cca. 3,0 m — V 102



VÝKAZ BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE VENCOV 1.NP

POL.	PROFIL (ϕ)	DĹŽKA (mm)	ks	CELK. DĹŽKA (m) BSt 500S (10505) 6	12	Pozn.
1	12	3300	4		13,20	
2	6	1100	16	17,60		
3	12	3000	4		12,00	
4	6	720	15	10,80		
DĹŽKA SPOLU (m)				28,40	25,20	
kg/bm				0,222	0,888	
HMOTNOSŤ SPOLU (kg)				**6,30**	**22,37**	
HMOTNOSŤ CELKOM (kg)				**28,68**		

LEGENDA:

- ZAČIATOK A SMER UKLADANIA
- STROPNÁ TVÁRNICA ST20 ROZMEROV 590x200x250mm – 42ks (v pôdoryse nie sú vykreslené)
- DEBNIACA PLAT?A DP70 ROZMEROV 590x90x250mm – 4ks
- STROPNÁ TVÁRNICA UH19 ROZMEROV 300x200x250mm – 14ks
- TYP A DĽŽKA — STROPNÝ NOSNÍK SN EN420 – L=4200 – 7ks

- SPRACOVANÝ VÝKRES JE POTREBNÉ DA? OVERI? DODÁVATELOVI STROPU !
- PRED BETONÁ?OU JE POTREBNÉ NOSNÍKY N (od N420) NADVÝ?I? V STREDE o 3,0 mm/bm NOSNÍKA: minimálne v?ak o hodnoty uvedené v prilo?enej tabulke min. ulo?enia, nadvý?enia a po?tu montá?nych podpier
- PRI VENCOCH A PRIE?NYCH REBRÁCH POU?I? STROPNÉ TVÁRNICE ST20 S PLNOU BO?NOU STENOU Pri nedostatku týchto ST20 je potrebné zabráni? zatekaniu betónu do tvárnic iným vhodným spôsobom!
- DEBNIACA PLAT?A DP70/2 SA VYTVORÍ ROZPOLENÍM DEBNIACEJ PLATNE DP70
- NEPOKRYTÉ ?ASTI STROPU TREBA PODDEBNI? A DOBETÓNOVA? BETÓNOM min. C20/25
- DODR?IAVA? OSOVÉ VZDIALENOSTI A ULO?ENIE NOSNÍKOV V ZMYSLE KÓTOVANIA NA VÝKRESE!
- NAKRESLENÝ PODORYS SA NEMUSÍ ÚPLNE ZHODOVA? SO SKUTO?NOS?OU NA STAVBE!!

POZNÁMKA:

- VŠETKY ROZMERY PRED VÝROBOU OVERIŤ NA STAVBE
- ROZDIELY ZISTENÉ NA STAVBE OPROTI PD JE NUTNÉ V TECHNICKOM RIEŠENÍ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
- VŠETKY ZMENY A ÚPRAVY MATERIÁLOVÉHO RIEŠENIA PRED REALIZÁCIOU PRÁC ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
- DOKUMENTÁCIA STUPŇA PROJEKT REALIZÁCIE STAVBY NENAHRÁDZA ODÁVATEĽSKO-VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
- DODÁVATEĽSKO-VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA VRÁTANE DETAILOV MUSÍ BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU PREDLOŽENÁ NA ODSÚHLASENIE PROJEKTANTOVI

- VO VÝKRESE NEVYZNAČENÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY - PRESTUPY, DRÁŽKY, atď, REALIZOVAŤ PODĽA PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ - DRAVOTECHNIKA, VYKUROVANIE, ELEKTROINŠTALÁCIA...

BETÓN	VÝSTUŽ, OCEĽ
STN EN 206-1	Bst500S / alt. 10505 (R) /
C20/25-XC2-Cl0,4-Dmax16-F3	OCEĽ: 11 373, PEVNOSTNÁ TRIEDA S235JRG1
krytie výstuže min. 30mm	KONŠTR. VÝROBNEJ SKUPINY "B", STN 73 26 01

Betón C20/25
Ocel BSt500S (alt. 10505)
Sietovina KH20 (do nadbetonávky stropu)
Celková hrúbka stropu : 20+4 cm

AUTOR PROJEKTU:	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jozef Hýroš	VYPRACOVAL: Ing. Branislav Paška	**Ing.Branislav PAŠKA** Adresa: J. Krála 25A, 984 01 Lučenec tel.: +421-903-390735, +421-907-597459 e-mail: paska.brano@gmail.com
STAVEBNÍK:	DSS SLATINKA, DOLNÁ SLATINKA 271, 98403 LUČENEC		
MIESTO STAVBY:	Ul. Dr. VODU č. 14/398, Lučenec	Č.ZÁKAZKY: 2018-36	OBJEKT -
STUPEŇ:	REALIZAČNÝ PROJEKT		
NÁZOV STAVBY:	ZAVŔŠENIE TRANSFORMAČNÉHO PROCESU S CIEĽOM SOCIÁLNEJ INTEGRÁCIE OBČANOV S MENTÁLNYM POSTIHMUTÍM V DSS "SLATINKA", DR. VODU č. 14/398, LUČENEC		DÁTUM: 04/2018
PROFESIA:	STATIKA	MIERKA: 1:50/25	Č. VÝKRESU: S-1
OBSAH VÝKRESU:	VÝKRES TVARU A VÝSTUŽE VENCOV a SKLADBY STROPU 1.NP		