


ZMENY DOKUMENTÁCIE			
Zmena			
Index:	Dátum:	Meno - Podpis:	Text zmeny:



## Nové dopravné prepojenie II/505 s MČ Dúbravka



### LEGENDA:

- PROJEKTOVANÉ ROZVODY VONKAJŠIEHO OSVETLENIA CYKY-J 4x16mm2  
ULOŽIŤ DO OHYBNEJ KORUGOVANEJ CHRÁNIČKY FXKVR 63 PO CELEJ TRASE
- STOŽIAR ULIČNO DIALNIČNÝ OS UD 89/10 DO ZÁKLADU, OBOJSTRANNE ŽIAROVO POZINKOVANÝ-10m
- L1 VÝBOJKOVÉ SVIETIDLO SITECO SR 100/100W, IP65/23  
NA VÝLOŽNÍK VIT-89-15-0,5°
- OS1 ČÍSLO PRIRADENEJ FÁZY
- ČÍSLO OSVETLOVACIEHO STOŽIARA
- PRIPOKLÁDKA UZEMŇOVACIEHO VEDENIA FeZn 30/4mm PO CELEJ TRASE ROZVODU VONKAJŠIEHO OSVETLENIA, OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKEMU PREPÄTIU

ROZVODNÝ SYSTÉM : 3NPE, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S  
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:  
OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ  
ZÁBRANY ALEBO KRYTY  
OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:  
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA

Manažér projektu:	Ing. Ján Kušnír	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. Marek Šmelik	
Zodpovedný projektant objektu:	Ivan Báb	
Navrhov - vypracoval:	Ivan Báb	
Kontroloval:	Ing. Ivana Goláňová	
Miesto stavby:	Bratislava	Okras: Bratislava IV
investor - stavebník:		
Slavba:	NOVÉ DOPRAVNÉ PREPOJENIE II/505 S MČ DÚBRAVKA	
Objekt (súbor):	C651 Preložka verejného osvetlenia Saratovskej ul. v km 0,3 - Agátová	
Názov prílohy:	Situácia	
Digitálny názov prílohy:	1514_DRS_C651_sit_2.dwg	
Trnavská cesta 27, 831 04 BRATISLAVA		
Generálny riaditeľ: Ing. Slavomír Podmanický		
Zákazkové číslo:	1514	
Dátum:	04/2017	
Stupeň - účel:	DRS	
Počet A4:	4x4	
Mierka:	1:500	
Časť:	E	Súprava:
Príloha:	2	