

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Vybudování smíšené stezky Olomoucká I. a II. etapa
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	6057
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Šternberk
Sídlo:	Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČ:	00299529
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	podlimitní

Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

1) rozpočet I. etapa

položky

11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní aktivity

113 K 967-R-003	Ocelové plechy tl. 3 cm pro ochranu plynovodu - dodávka a montáž	m2	55,000
-----------------	--	----	--------

21 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - vedlejší aktivity

64 K 967-R-003	Ocelové plechy tl. 3 cm pro ochranu plynovodu - dodávka a montáž	m2	75,000
----------------	--	----	--------

31 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - nezpůsobilé výdaje

50 K 967-R-003	Ocelové plechy tl. 3 cm pro ochranu plynovodu - dodávka a montáž	m2	80,000
----------------	--	----	--------

Ve výkazu výměr těchto položek je uvedeno "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta". V předložené projektové dokumentaci jsem však o tomto plechu nenašel žádné další informace. Jelikož jde při požadované tloušťce plechu 3 cm a celkové ploše 210 m² o značně nákladnou položku, chtěl bych požádat zadavatele o bližší specifikaci tohoto plechu. Tedy o dílčí rozměry jednotlivých plechů, způsob uložení, případnou protikorozi ochranu, atd..

ODPOVĚĎ 1

Jedná se o dočasnou ochranu plynovodu, technologický postup záleží na postupu prací zhotovitele, je třeba postupovat a splnit vyjádření správce plynovodu.

DOTAZ 2

2) rozpočet II. etapa

položky

12 - SO 104 - Dopravní ostrůvek přechodu pro chodce - hlavní aktivity

22 M R026-001	půdokryvné keře - viz TZ	ks	82,400
---------------	--------------------------	----	--------

11 - SO 101 - Stezka pro chodce a cyklisty - hlavní aktivity

21 K 184-R-001	Náhradní výsadba živého plotu	m2	85,000
----------------	-------------------------------	----	--------

Stejně jako v předešlém případě je ohledně specifikace těchto položek odkazováno na projektovou dokumentaci. V ní ale druhy keřů nejsou. Může zadavatel upřesnit, o jaké rostliny jde?

ODPOVĚĎ 2

V případě půdokryvných keřů se jedná o vhodnou odrůdu skalníku – skalník Dammerův či skalník poléhavý.

V položce náhradní výsadba živého plotu se jedná o náhradu mýcené řady živého plotu stejnou druhovou výsadbou – zimostráz vždyzelený (buxus).

DOTAZ 3

3) II. etapa - projektová dokumentace C.501 Zásah do zařízení GasNet

V projektové dokumentaci pro přeložku STL plynovodu je uvedena pouze situace přeložky. Doplní zadavatel technickou zprávu a patřičné výkresy vztahující se k této přeložce?

ODPOVĚĎ 3

Kompletní projektová dokumentace, vč. textu smlouvy o přeložce, zahrnujícího i povinnosti stavebníka, jež je třeba dodržet při výstavbě přeložky – viz. příloha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č.1 (nazvaný PD_prelozka_STL_plynovodu).

DOTAZ 4

4) rozpočet I. etapa

položky

11 - SO 101 – Zpevněné dopravní plochy - hlavní aktivity

65	M 55241017R	<i>poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez ventilace</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
66	M 55241014R	<i>poklop šachtový třída C 250, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>
67	M 55241011R	<i>poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm bez ventilace</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>

Je možné upřesnit materiál těchto poklopů?

ODPOVĚĎ 4

Materiál těchto poklopů bude litina.

DOTAZ 5

5) rozpočet II. etapa

položka

32 - SO 102 - Nástupiště a přístupové chodníky - nezpůsobilé výdaje

28	M 562306-R1	<i>poklop čtvercový kompozitní 600 x 600 mm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>
----	-------------	---	------------	--------------

Může zadavatel upřesnit třídu zatížení tohoto poklopu?

ODPOVĚĎ 5

Třída zatížení poklopu B 125.

Zadavatel posoudil charakter tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

INFORMACE KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace upravuje ve Výzvě k podání nabídek bod (LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK) následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **17. 7. 2019 v 10.00 hod.**

Přílohy:

PD_prelozka_STL_plynovodu