

Vysvetlenie súťažných podkladov č. I (#418279)

Otázka č. 1.

Dobrý deň.

Po preštudovaní súťažných podkladov (PD) sme nenašli popis strojov a zariadení - konkrétne požiadavky a parametre napr. na linku odvodnenia kalu, mikrositový filter, prevzdušňovací systém, miešadlo v AN...
Žiadanie verejného obstarávateľa o doplnenie popisu strojov a zariadení s požiadavkami s parametrami.

Odpoveď č. 1.

Doplnili sme dokument PS 20 Zoznam strojov a zariadení po doplnení SP č. I.

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II (#418279)

Otázka č. 2.

Z čl. 6 ods. 2 návrhu zmluvy o dielo vyplýva, že cena diela bude fakturovaná 1x mesačne na základe skutočne zrealizovaných prác a na základe objednávateľom podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Zmluva predpokladá, že dielo bude odovzdávané ako celok, resp. v závislosti od finančných možností objednávateľa, po jednotlivých častiach. V kontexte takto nastaveného odovzdávacieho konania, nie je zrejmé, aké odovzdávacie protokoly sa majú predkladať ako podklad k fakturácii. Štandardným podkladom k fakturácii sú objednávateľom potvrdené súpisy zrealizovaných prác a dodávok. Nakoľko odovzdávanie je v zmluve komplexne upravené v čl. 12, dovoľme si navrhnúť úpravu zmluvy tak, že platby na cenu diela sa budú realizovať na základe priebežných mesačných faktúr 1x mesačne a ich podkladom budú objednávateľom podpísané súpisy vykonaných prác a dodávok.

Odpoveď č. 2.

Verejný obstarávateľ upravil návrh zmluvy o dielo podľa požiadavky uchádzača (zverejnené pod názvom B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY po vysvetlení SP č. II)

Vysvetlenie súťažných podkladov č. III (#420990)

Otázka č. 3.

Dobrý deň,

chápe uchádzač správne, že u Experta č. 2 Hlavný stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb máme preukázať podkategóriu 33 Elektrotechnické zariadenia alebo podkategóriu 36 výrobné a technologické zariadenia?

Ďakujeme.

Odpoveď č. 3.

Áno.