



# PODZEMNÍ HYDRANTOVÁ SOUPRAVA



- POZNÁMKY:**
- PŘI OSAZENÍ V KOMUNIKACI BUDE ÚPRAVA OKOLÍ POKLOPŮ PROVEDENA DLE POŽADAVKU PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE KOMUNIKACE.
  - IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm<sup>2</sup> BUDE SMYČKOU BEZ PŘERUŠENÍ VYVEDEN CCA 50 cm NAD TERÉN A NÁSLEDNĚ VOLNĚ ULOŽEN POD POKLOP.
  - NA HYDRANT BUDE OSAZENA HYDRANTOVÁ DRENÁŽ (ŠTĚRKOVÝ OBSYP)
  - PŘI OSAZENÍ V INTRAVILÁNU BUDE OSAZEN ORIENTAČNÍ SLOUPEK S TABULKOU (PŘÍPADNĚ POUZE TABULKA, NA STĚNĚ DOMU, APOD., POKUD NENÍ MOŽNÉ OSADIT SLOUPEK).
  - ORIENTAČNÍ SLOUPEK - OCELOVÁ TYČ DL. 1750 mm S BÍLO-MODRÝMI PRUHY ŠÍŘKY 250 mm, VÍČKO 150x150 mm Z OCELOVÉHO PLECHU. NÁTĚR ODOLNÝM PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. LZE OSADIT ORIENTAČNÍ SLOUPEK S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ZHOTOVENOU POPLASTOVÁNÍM.

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:		
Ing. Pavel Černý	Ing. Pavel Černý	Ing. Jiří Žižka	Ing. Jaromír Šíkola		
Okres: Znojmo		k.ú.: Znojmo-město			
Investor: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo Akce: <div>MĚSTO ZNOJMO REKONSTRUKCE VODOVODU ULICE HOROVA, BOŽENY NĚMCOVÉ, JUBILEJNÍ PARK, SLÁDKOVA</div>				Formát:	A4
				Stupeň:	DÚR+DSP
				Datum:	2/2023
				Č. zak.:	23008
				Arch. č.:	
Příloha: <div>PODZEMNÍ HYDRANTOVÁ SOUPRAVA</div>				Měřítko:	Číslo přílohy: D.6