



# VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE 100RC

## BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY



## POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY




### POZNÁMKA :

PŘESNÝ TYP ULOŽENÍ A STUPEŇ ZHUTNĚNÍ MUSÍ BÝT PŘÍZPŮSOBEN DLE MÍSTNÍCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK A STATICKÉHO VÝPOČTU, EV. VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY

### LEGENDA :

- 1 ZÁSYP - KOMUNIKACE A POJÍŽDĚNÉ PLOCHY - VHODNÝ ZÁSYPOVÝ MATERIÁL DLE TP 146. HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 150 mm
- 2 ZÁSYP - NEPOJÍŽDĚNÉ PLOCHY - ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU - HUTNĚNÝ NA STEJNOU MÍRU JAKO OKOLNÍ TERÉN - NESMÍ DOCHÁZET K POKLESŮM
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ - 300 mm NAD VRCHOL POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK S MAX. ZRNEM 16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %), HUTNĚNO NA 95 % PS PO VRSTVÁCH 150 mm
- 4 HUTNĚNÝ PODSYP POTRUBÍ - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0-16 mm (PODÍL FRAKCE 8-16 mm MAX. 10 %)
- 5 KONSTRUKCE VOZOVKY
- 6 SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
- 7 HUTNĚNÝ ŠTĚRK
- 8 DRENÁŽNÍ TRUBKA
- 9 POTRUBÍ - PE 100RC
- 10 IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CYY 6 mm<sup>2</sup>
- 11 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- 12 PAŽENÍ RÝHY - PAŽÍČÍ BOXY TL. 150 mm

Kreslil:	Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:		
Ing. Pavel Černý	Ing. Pavel Černý	Ing. Jiří Žížka	Ing. Jaromír Šikola		
Okres: Znojmo		k.ú.: Znojmo-město			
Investor: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kolkova 2518/20, 669 02 Znojmo				Formát:	2x44
Akce: MĚSTO ZNOJMO REKONSTRUKCE VODOVODU ULICE HOROVA, BOŽENY NĚMCOVÉ, JUBILEJNÍ PARK, SLÁDKOVA				Stupeň:	DÚR + DSP
				Datum:	2/2023
				Č. zak.:	23008
				Arch. č.:	
Příloha:	VZOROVÉ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PE 100RC			Měřítko:	Číslo přílohy:  D.5