

P101 bude v rozpočtu samostatně

WL+12-1-CYKY-J 3x 4  
 WL+12-4-CYKY-J 3x1.5  
 WL+12-2-CYKY-J 3x1.5  
 WL+12-5-CYKY-J 3x2.5  
 WL+12-3-CYKY-J 3x2.5

D1/+12-2

+12-2

EH+12-5  
 2.00

EH+12-4  
 1.10

VÝŠKA 600MM

+12-3

+12-2

nouzové tlačítko v podlaže


+12-3

WC3  
 0.62

C1/+12-2

-0,695

P101  
 WC DĚTÍ IMOB



Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí do 1000 V

a) automatickým odpojením vadné části od zdroje prostřednictvím nadproud. jističího prvku v síti TN-C dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1

b) kombinací ochran automatickým odpojením vadné části od zdroje prostřednictvím nadproudového jističího prvku a proudového chrániče v síti TN-C-S podle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1

c) v koupelnách - uzemněným pospojováním podle ČSN 33 2000-7-701

 <b>ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b>	Pavel Kučera 671 61 Prosiměřice 32	<b>STUPEŇ PD:</b>	DOS, DPS
		<b>ZPRACOVAL:</b>	Pavel Kučera
		<b>KRAJ:</b>	Jihomoravský
		<b>OKRES:</b>	Znojmo
<b>STAVEBNÍK:</b> Město Znojmo Obrokova 1/12, 669 02 Znojmo, IČO: 002 93 881		<b>FORMÁT:</b>	A3
		<b>DATUM:</b>	2018-09÷11
<b>OBJEDNATEL:</b> Kästner projekt s.r.o., náměstí Svobody 2029/14, 669 02 Znojmo, IČ: 262 24 291		<b>ČÍSLO ZAK.:</b>	2018014
		<b>VÝKRES Č.:</b>	5-D.2.1.01
<b>NÁZEV STAVBY:</b> 5 - Přístavba WC pro imobilní MŠ nám. Republiky 15, 669 02 Znojmo, p.č. 1467 v k.ú. Znojmo-město		<b>LIST Č.:</b>	1
		<b>POČET LISTŮ:</b>	1
<b>MĚŘÍTKO:</b>	1:25	<b>OBSAH:</b>	Situační schéma elektroinstalace, 1.NP, přístavba WC imob.