








VÝKRES VÝSTUŽE PÄTKY P2



VÝKAZ VÝSTUŽE-PäTKY P2-8ks												
Pol.	Číslo	φ	Dĺžka	Počet	Celková dĺžka [m]						Celková	
					10 505 (R)						hmotnosť (kg)	
					R8	R10	R12	R14	R16	R18	10 505	
	1	16	1,260	128					161,28			
	2	10	1,300	112		145,60						
	3	8	1,220	48	58,56							
	4	10	1,500	32		48,00						
	5	16	1,455	64					93,12			
	Celkom				[m]	58,56	194	0	0	254	0	
					[kg/m]	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	1,998	
					[kg]	23,13	119,5	0	0	401,4	0	544,026
	Výkaz platí pre 1ks maštal!											


POZNÁMKY:

- 1, NAVRHOVANÉ PODLA STN EN 1992, STN EN 1991
- 2, PRI VÝROBE DODRŽAŤ USTANOVENIA STN EN 206-1
- 3, PRE DEBNENIE, VÝSTUŽ A BETONÁŽ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN EN 206-1
- 4, VŠETKY ROZMERY OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
- 5, KRYTIE ZÁKLADOV 50mm
- 6, KRYTIE PREKLADOV, VENCŮV A STLPOV 25mm
- 7, POLOŽKY VÝSTUŽE JE POTREBNÉ UPRAVIŤ NA MIESTE PODLA TVARU KONŠTRUKCIE
- 8, S.H. – SPODNÁ HRANA PRIEVLAKU
- 9, VÝSTUŽ STYKOVAŤ STRIEDAVO!
- 10, VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD NOSNÍM MURIVOM!
- 11, VÝSTUŽ KÓTOVANÁ NA OSI PRŮTOV
- 12, STYKOVACIA DĹŽKA HLAVNEJ NOSNEJ VÝSTUŽE: Ø8 – 480mm
Ø10 – 600mm
Ø12 – 720mm
Ø14 – 840mm
Ø16 – 960mm

POZNÁMKY:

BETÓN STN EN 206-1-PäTKY: C20/25-XC2(SK)-Dmax 16-Cl 0,4-S4
 -STĽPY: C20/25-XC2(SK)-Dmax 16-Cl 0,4-S4
 -DOSKA,STENY: C30/37-XC2(SK)-Dmax 16-Cl 0,4-S4
 -OCH.BETÓN: C8/10-XC1
 OCEL: B 500 - (10 505R)
 KRYTIE C_{nom}=30mm
 NAVRHOVANÉ PODLA EC2

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 buing project	Veľký Meder, Tichá 5. 0903 408 417
Ing. Bugár Robert	Ing. Bugár Zigmund	Ing.Bajcsi J.Andrea		
INVESTOR: PD KÚTNIKY				
MIESTO STAVBY: MALÁ BELÁ				
NÁZOV AKCIE:			FORMÁT	2A4
Rekonštrukcia farmy ošipaných Malá Belá			DÁTUM	01.2022
Zmena č.1			ÚČEL	SP
ČASŤ:			Č. ZÁKAZKY	
SO-03-04 Maštal pre ošipané so spojovacou chodbou				
NÁZOV VÝKRESU:			MIERKA:	Č. VÝKRESU
VÝKRES VÝSTUŽE PÄTKY P2			1 : 25	ST-05.