



	TRASA NOVÉHO KABELOVÉHO VEDENÍ NN
	TRASA NOVÝCH KABELŮ VŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
	TRASA NOVÉHO UZEMŇOVACÍHO VEDENÍ
	TRASA VN KABELŮ
	TRASA VOLNÉHO VEDENÍ NN
	TRASA VOLNÉHO VEDENÍ NN
	TRASA KABELŮ TELEFONICA O2
	TRASA KABELŮ VŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
	TRASA VODOVODU
	TRASA KANALIZACE
	TRASA PLYNOVODU

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekt elektro, Veselá 15 66902 Znojmo tel.: 515220790 mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 Ičo: 10113533 Licence programu #Q000810
Ing. J. Kosík	Ing. J. Kosík	A. Kosíková	
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Znojmo-Kasárna
Investor:	Město Znojmo, Obroková 10/12, 669 02 Znojmo		
Akce:	OBNOVA KAPLIČKY V KASÁRNÁCH, VNITŘNÍ EL. INSTALACE		Zakázkové číslo 03/2010 Formát A4 Stupeň DPS Datum 01/2010
Výkres			Měřítko Číslo výkresu
Situace			1:200 E 8.2