ULOŽENIE POTRUBIA VONK. PLYNOVODU VO VÝKOPE - SCHÉMATICKY



DETAIL PRESTUPU POTRUBIA STAVEBNOU KONŠTRUKCIOU



D	ϕ chráničky	d
15	25	32
50	65	100

MAX. VZDIALENOSTI PODPIER ROZVODU PLYNU

PRI SPÁDE DO 0,3%

OCEĽ	
DN	MAX. VZDIAL. [m]
15	2,0
20	2,0
40	3,0
50	3,5



LEGENDA

1	REGULÁTOR TLAKU PLYNU Alz 6U/AB - JEDNORAD. G 3/4" x DN40 - EXISTUJÚCI
2	PLYNOMER PS BK G10-T DN40 - EXISTUJÚCI
3	PLYNOMER PS BK G16-T DN40 - NOVÝ
4	PLYN. VYKUROVACÍ KOTOL KONDENZAČNÝ ZÁVESNÝ 200-W; P = 35 Kw; Qmax = 5,62 m3/h
5	PLYNOVÝ PASTERIZÉR PA1500GAS; P = 140 kW; Qmax = 16 m3/h
6	PL. GUĽ. UZÁVER G 2"
7	PL. GUĽ. UZÁVER G 6/4"
8	PL. GUĽ. UZÁVER G 5/4"
9	PL. GUĽ. UZÁVER G 1"
10	PL. GUĽ. UZÁVER G 3/4"
11	PL. GUĽ. UZÁVER G 1/2"
12	MANOMTER D160 0 - 4 kPa + KOHÚT + KOND. SLUČKA + JÍMKA
13	TEPLOMER TECHNICKÝ S OCHRANNÝM PÚZDROM -30 - 50°C + JÍMKA
14	ROZPERKA REGULOVAŤEĽNÁ G 6/4"
15	JÍMKA NA SNÍMANIE VÝSTUPNÉHO TLAKU

POZNÁMKY:

1. POTRUBIE - OCEĽ ZÁVITOVÁ BEŽNÁ 11 353.1 STN 42 5710
ZVÁRANÉ SPOJE NATRETÉ, ARMATÚRY ZÁVITOVÉ, SPOJE TESNENÉ
2. SKRINKA UZATVÁRATEĽNÁ, UZAMYKATEĽNÁ, VETRATEĽNÁ, OTOČENÁ, PRÍSTUPNÁ Z VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA - NA SKRINKU NAPÍSAŤ: "ZÁKAZ FAJČIŤ A MANIPULOVAŤ S OTVORENÝM OHŇOM V OKRUHU 1,5 m OD SKRINKY!" A UMIESTNIŤ TABUĽKU "HUP"
3. MAX. VZDIALENOSŤ GUĽ. KOHÚTA OD SPOTREBIČA 1,5 m
4. VŠETKY POTRUBIA A ZARIADENIA VODIVO POSPÁJAŤ A UZEMNIŤ
5. DĹŽKY POTRUBIA SÚ UDÁVANÉ V METROCH
6. HODNOTY AKO "cca", ALEBO V ZÁTVORKÁCH SÚ PRIBLIŽNÉ - UPRESŇOVAŤ PRI MONTÁŽI

±0.000=533,30

GEN. PROJEKTANT	MIKO - projekčná kancelária, Poprad	TZB Projekt Ing. Miroslav REŠETÁR teória a technika prostredia budov Moyzesova 2809/19 058 01 Poprad tzbprojekt@tzbprojekt.eu www.tzbprojekt.eu	
PROJEKTANT	Ing. Rešetár		
KRESLIL	Ing. Rešetár		
INVESTOR	GAS Familia, s. r. o., Prešovská 8, STARÁ LUBOVŇA		
MIESTO STAVBY	Prešovská 8, STARÁ LUBOVŇA		
STAVBA	Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie efektívnosti vo výrobe ovocných produktov	DÁTUM	I./2022
		STUPEŇ	
		FORMÁT	A3
ČASŤ	SO – 105 Areálový rozvod plynu	MIERKA	Č. VÝKRESU
VÝKRES	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA	1:50	3

© REŠETÁR