ZÁSOBOVANÝ SKLADOVÝ OBJEKT

Prešovská 8, STARÁ ĽUBOVŇA

Zníženie energetickej náročnosti

a zvýšenie efektívnosti vo výrobe ovocných produktov

SUSEDNÝ OBJEKT

±0.0=533.30

SUSEDNÝ

655/22 655/24 655/36 655/44 655/37 655/15 655/26 655/25 655/38 655/4 655/46 655/45 655/5 655/32 655/11 655/29 655/28 651/1 654/11 652/1 654/15 654/10 652/3 653 1935/6 1927/4

501 LŽ1 UV1 UV2 S1 S2 S3 FS

SO 105

NTL AREÁLOVÝ ROZVOD DN 50 – OC – DL 125 m
POTRUBIE VEDENÉ PO OPLOTENÍ NA KONZOLÁCH – R.K. max. 2. m

NOVÁ SKRIŇA MERANIA
VYBAVENÉ NA SAMOSTATNOM VÝKRESE

NAPOJENIE AREÁLOVÉHO ROZVODU PLYNU
DRS – PLASTOVÁ SKRIŇKA AJ GAS
RTP ALEBO/ALEBO JEDNODUCHÝ, p=100 kPa/1,0 kPa, qmax = 90 m3/h
PLYNOMER PS G – 10, DN 48, OBCHODNÉ MERANIE
HUP EXIST. GK DN 25, HUP PRED RTP

EXISTUJÚCI STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA

PRECHODKA PE/OCEĽ 63/50 ISTR SPOJ

OHÝBANÉ PE D 110
DĹŽKA 5,0 bm, Ts OCHRANKA

OT1

STĹPIK NA OPLOTENIE
S1 - 1,00 m NAD TERÉN

SKRINKA REGULAČNÁ STĹPIK
NA STĹPIKU SKRUTKA M 8 x 80 mm

PE 110 SDR 17

PE 63

PE 50

PE 32

EXISTUJÚCI STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA
DN 100 – 1,0 m POD TERÉN
TLAK PLYNU 0,3 kPa/3,0 kPa

BOD NAPOJENIA NA AREÁLOVÝ NTL PLYNOVOD

NTL 32 - 4,0/100 mm

DN50

DN25

KLIEŠŇ NAD ZEMOU VSTUP DO REGISTRE DN50

KLIEŠŇ NAD ZEMOU VSTUP DO REGISTRE DN25

33 X 46

ASF. PLOCHA

LEGENDA:

- AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA
- AREÁLOVÝ ROZVOD VODY
- ELEKTRICKÉ VN VEDENIE
- ELEKTRICKÉ NN VEDENIE
- TELEKOMUNIKAČNÉ VEDENIE

ĎALŠIE RIEŠENÉ V SAMOSTATNÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH

SO 105 - AREÁLOVÝ NTL ROZVOD PLYNU

- EXISTUJÚCA STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA (PLYNÁRSKE ZARIADENIE)
- NAVRHOVANÝ NTL AREÁLOVÝ ROZVOD PLYNU (VEDENIE PLYNOVÉ ZÁHRADNÉ)
- RÔZNE EXISTUJÚCE ROZVODY PLYNU

DRS — EXISTUJÚCA DOREGULOVACIA STANICA PLYNU RTP + PS + HUP G 1" (VID. SAMOSTATNÝ VÝKRES)

POZNÁMKY :

1. POLOHA JESTVUJÚCICH NÁ SIETI JE V SITUÁCII GRAFICKY VYZNAČENÁ LEN ORIENTAČNE, PODĽA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH VEDENÍ
2. PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKE VEDENIA A SIETE ZA ÚČASTI ICH MAJITEĽOV !
3. PODĽA VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ PRI VZDIALENOSTI PRI SÚBEHU RESP. KRÍŽOVANÍ S OSTATNÝM PODZEM. NÁ. SIEŤAMI V ZMYSLE STN 73 6005, PRÍLOHA Č.2.
4. ULOŽENÉ KÁBLOV V ZMYSLE STN 33 2000-5-52
5. PRÁCE REALIZOVAŤ AŽ PO PRESNOM VYTÝČENÍ VŠETKÝCH PODZEM. SIETÍ

±0.000=533.30

GEN. PROJEKTANT	MIKO - projekčná kancelária, Poprad	Projekt Ing. Miroslav REŠETÁR autorizovaná a kvalifikovaná projektová kancelária	
PROJEKTANT	Ing. Rešetár		
KRESLIL	Ing. Rešetár		
INVESTOR	GAS Familia, s. r. o. Prešovská 8, STARÁ ĽUBOVŇA	Mlynárovce 2059/19 059 01 Poprad tel.: 0908 977 977 www.123projekt.eu	
MIESTO STAVBY	Prešovská 8, STARÁ ĽUBOVŇA		
STAVBA	Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie efektívnosti vo výrobe ovocných produktov	DÁTUM	1./2022
		STUPEŇ	
		FORMÁT	A0
ČASŤ	SO – 105 Areálový rozvod plynu	MIERKA	Č. VÝKRESU
VÝKRES	SITUÁCIA	1:200	2