



- 1 - Plynový kondenzační kotelk GEMINOX THR<sub>s</sub> 10-50 C
- 2 - Expanzomat REFLEX - stávající zařízení
- 3 - Neutralizační box kondenzátu Neutra N70 do 500 kW
- 4 - Čerpadlo oběhové GRUNDFOS - ALPHA 3 - 25/40-180
- 5 - Čerpadlo oběhové GRUNDFOS - MAGNA 3 - 50/120
- 6 - Třicestný ventil s pohonem SIEMENS VXP
- 7 - Rozdělovač/sběrač vytápění
- 8 - Spalinová cesta - stávajícím komínovým tělesem
- 9 - Přívod spalovacího vzduchu do spotřebiče - ze stávajícího přívodu
- 10-Hydraulický vyrovnávač tlaků - anuloid
- 11-Doplňovací souprava - TDS 1
- 12-Bloková úpravna vody BUV 150

Projektant	Vypracoval	
Místo	Městské divadlo Znojmo	
Investor	Město Znojmo, Obrokova 1/12	Datum:5/2019
Název stavby	Rekonstrukce kotelny Městského divadla Znojmo	
Název výkresu	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA KOTELNY	