

Dodatečné informace č. 1 ze dne 16. 7. 2019

ZADAVATEL: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Sídlem: Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
Jednající: Ing. Pavel Marek, předseda představenstva
IČ: 272 83 518

dne 19. 7. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu:

MODERNIZACE LŮŽKOVÉ STANICE CHIRURGIE A

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

Otázky:

- 1) V zadávací dokumentaci chybí PD elektroinstalace. Prosím o doplnění.
- 2) V zadávací dokumentaci chybí PD ZTI. Prosím o doplnění.
- 3) Ve VV položka č. 27 D+M ochranné prvky. Není známa přesná specifikace. Prosím o doplnění.
- 4) Ve VV položka č. 28 Vnitrostaveništní doprava. Bude se moct použít nějaký výtah nebo se bude chodit po schodech nebo se uvažuje shoz? Prosím o doplnění.
- 5) Ve VV u oddílu 725 ZTI – zařizovací předměty – nejsou uvedeny parametry zařizovacích předmětů. Prosím o doplnění specifikace.
- 6) Ve VV u oddílu 741 a 742 elektroinstalace – nejsou specifikovány parametry daných položek. Chybí položka konečné revize. Prosím o doplnění.
- 7) Ve VV u položky 71 chybí přesná specifikace daného ventilátoru. Prosím o doplnění.
- 8) Chybí specifikace dekoru dveří a kování. Prosím o doplnění a upřesnění specifikace.
- 9) Ve výkazu výměr u položek 105, 107 není zcela jasné, jak se provede úprava kuchyňské linky. Prosím o doplnění přesné specifikace těchto položek. Jaké práce a materiál se mají započítat?
- 10) Ve VV položky 109-113 není přesně uvedeno v čem spočívá oprava dveřních křídel. Prosím o doplnění.
- 11) Ve VV u položek 114-115 není uvedena přesná specifikace těchto prvků. Prosím o doplnění rozměrů, členění, materiálu apod.
- 12) Ve VV u položky 124 chybí přesná specifikace dlažby. Prosím o doplnění.
- 13) Ve VV není položka na zařízení staveniště a projektovou dokumentaci skutečného provedení, teda pokud bude vyžadována. Prosím o doplnění.
- 14) Je možné poskytnout stavební povolení na tuto akci?

Odpovědi:

Ad 1) PD elektroinstalace

PD elektroinstalace není podrobněji zpracována. Pro upřesnění rozsahu je možné provedení prohlédnout v průběhu prohlídky stavby, je možné jej prohlédnout i ve shodných nebo podobných prostorách ve stejném pavilonu na jiném podlaží. Pro ocenění je nutné dodržet skladbu a sestavu předloženého VV, konkrétnější dotazy je možné dodatečně upřesnit.

Ad 2) PD ZTI

Zdravotně technické instalace budou měněny a upravovány pouze v prostorách vlastních sociálních zařízení. Napojení bude prováděno na odbočkách stoupaček, rozvody budou provedeny dle běžných standardů a v běžných materiálech. Z toho důvodu není zpracována podrobnější část PD ZTI. Konkrétní dotazy je možné dodatečně upřesnit.

Ad 3) Pol. 27 Ochranné prvky

Předpokládány běžné ochranné pásy z lepeného PVC na stěny z výrobní řady např. GERFLOR – Ochrana stěn, ACROVYN, apod...ochranné prvky musí být určeny do zdravotnické stavby s příslušným atestem.

Ad 4) Vnitrostaveništní doprava

Výtah pro přepravu stavebních materiálů a likvidaci a odvoz suti bude možné použít, pouze však v předem dohodnuté době za dohodnutého režimu s okamžitým úklidem po ukončení prací. V případě nutnosti musí být dána přednost přepravě pacientů.

Shoz se v dané případě neuvažuje, nebylo by to ani s ohledem na výšku reálně možné.

Ad 5) ZTI Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou použity běžné bez mimořádných nároků dle specifikace standardů investora. Částečně specifikováno v aplikačním manuálu (AM). Zařizovací předměty (bělnina) musí odpovídat zdravotnickému provozu, kovové předměty musí být v provedení nerez vzhledem k používaným desinfekčním prostředkům.

Ad 6) Specifikace elektro, revize

Částečně platí odpověď na otázku č.1, jedná se o běžně dostupné a pro zdravotnictví určené materiály a zařízení. Přístrojové prvky jsou předpokládány ve standardu např. TANGO, vše s barevným značením dle rozdělení obvodů.

Celková revize včetně kontroly funkčnosti je obsažena v pol. Č. 62.

Ad 7) Ventilátor soc zařízení

Předpokládá se běžný ventilátor se vzduchovým výkonem dle ČSN (předpoklad pro běžnou koupelnu 120 m³/h).

Ad 8) Dekor dveří a kování

Viz příložený aplikační manuál. (Kování nerezové (kartáčovaná nerez), objektové, rozetové. Provedení polouzavřený oblouk viz AM. Dveře v provedení lamino šedé barva dle AM vhodné pro zatížení ve zdravotnictví (dostatečná strukturální odolnost proti nárazu, odolný povrch a rohy). Nátěr stávajících zárubní viz AM.

Ad 9) Úprava kuchyňských linek

Pol. 105 – kompletně linka nová dle standardu investora. (viz příložené fotografie)

Pol 107 – bez úpravy, pouze zakrytí před poškozením.

Ad 10) Oprava dveřních křídel

Pol. 109 – nejedná se o opravu dveří, ale dodávku kuchyňské linky

Pol. 110–113 Opravy dveří – předpokládána demontáž, odstrojení kování, přebroušení, vytmelení, případné opravy lokálních poškození, přebroušení, finální vytmelení, základní nátěr 1x, krycí nátěr dle barevnosti NemCL 3x, nové kování a případné doplňky, kompletace, montáž. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce dveří.

Ad 11) Specifikace prvků pol. 114-115

Pol. 114 – jedná se o opravu dveří – viz předchozí odpověď.

Pol. 115 – jedná se o novou prosklenou stěnu s dveřmi, rozměry viz výkres, specifikace viz tabulka dveří.

Ad 12) Dlažba

Dlažba předpokládána typu např. TAURUS, v koupelnách protiskluzná, barevnost dle investora.

Ad 13 Zařízení staveniště, dokumentace skutečného provedení

Venkovní zařízení staveniště není předpokládáno, k potřebám vnitřního zařízení mohou být využity modernizované prostory v rámci stavby. Ocenění nákladů spojených s takovýmto řešením předpokládáme v cenách jednotlivých položek.

Dokumentaci skutečného provedení má zadavatel zajištěnu u projektanta.

Ad 14) Stavební povolení

Stavební povolení pro tuto akci není nutné, jedná se o prostou modernizaci prostor bez zásahu do nosných konstrukcí.

Tyto dodatečné informace zadavatel zpřístupnil dne 19. 7. 2019 na profilu zadavatele <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s> a v elektronickém nástroji JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4282/summary>)

S ohledem na povahu a rozsah poskytnuté dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o přiměřeně dlouhou dobu, a to na 30. 7. 2019 do 12:00.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s těmito dodatečnými informacemi.

S přáním příjemného dne

.....

Ing. Lukáš Mlejnek
oddělení nákupu a veřejných zakázek