



POZNÁMKA:

ROZVODNÁ SÚSTAVA 3+PE+N AC 400V 50Hz TNC-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41.
ZÁKLADNÁ OCHRANA: ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI.
OCHRANA PRI PORUČHE BUDE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM PRI PORUČHE A OCHR. POSPÁJANÍM

- ⚡ JEDNOPOLOVÝ VYPÍNAČ RADENIE 1 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- ⚡ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADENIE 5 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- ⚡ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADENIE 6 ZAPUSTENÝ 10 A, 230V IP20
- ⚡ STRIEDAVÝ PREPÍNAČ RADENIE 5 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44
- ⚡ JEDNOPOLOVÝ VYPÍNAČ RADENIE 1 NASTENNÝ 10 A, 230V IP44

⊖ - SENZOR POHYBU

- ⊖ ZÁSUVKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V
- ⊖ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V
- ⊖ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ NASTENNÁ 16A 230V IP44
- ⊖ ZÁSUVKA DVOJITÁ ZAPUSTENÁ 16A 230V S PREP. OCHRANOU
- ⊖ ZÁSUVKA NASTENNÁ 16A 400V IP54
- IX SVIETIDLO NÁSTENNÉ (podľa výberu investora)
- X SVIETIDLO STROPNÉ (podľa výberu investora)

Vypracoval	Sľešan Babik			
Zodpovedný proj.	Sľešan Babik			
INVESTOR	Domov dôchodcov a DSS Kirejská 23, Rim. Sobota			
MIESTO STAVBY	Kirejská 23, Rim. Sobota	KLAS. STAV.	Dátum	08.2018
OBJEKT	Prístavba 2 ks výťahových šacht		Stupeň	Stavebné poradenie
	Zmena dokončenej stavby			
OBSAH VÝKRESU	ELEKTROINŠTALÁCIA PÔDORYS SUTERÉNU		FORMÁT: 2x44	Č. VÝKR.: 1
			MIERKA: 1:100	