

Špecifikácia ZMLUVNEJ CENY

Názov položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Cena za položku
	-	(MJ)	(EUR/MJ)	(EUR)
ZMLUVNÁ CENA	ks	2,000	0,00	0,00
CENA HČ KOMPRESORA	ks	1,000	0,00	0,00
Návrh a konštrukcia nových vnútorných hydraulických častí vrátane vyhodnocovania proti prepätiu				0,00
Vypracovanie štúdie CFD (výpočtová dynamika tekutín)				0,00
Návrh a inžiniering pre nové prístrojové a radiacie (PaR) diely				0,00
Nový celok, ktorý obsahuje:				0,00
Nové difúzéry (ak nie je možné použiť pôvodné)				0,00
Nový rotor s obežnými kolesami (ak nie je možné použiť pôvodný rotor)				0,00
Nové ložiská – 2 x radiálne a 1 x axiálne (ak nie je možné použiť pôvodné ložiská)				0,00
Nové olejové tesnenia (ak nie je možné použiť pôvodné tesnenia)				0,00
Poznámka: Konštrukcia tesnenia a ložísk musí byť navrhnutá tak, aby ich výmena neprinášala potrebu úpravy plášte kompresora. V prípade, že je nevyhnutné ich upraviť, bude to zahrnuté do obsahu dodávky a ceny.				0,00
o Nové vibračné snímače kompresora (9 ks pre každú jednotku) a ich montáž. Nové držiaky pre vibračné senzory (9 ks pre každú jednotku) a ich montáž. Podrobnosti pozri v bode 4.3.				0,00
Nové senzory pre meranie teploty radiálnych ložísk (2 x 2 kusy) a axiálneho ložiska (4 kusy) pre každú jednotku. Podrobnosti pozri v bode 4.4.				0,00
Výroba				0,00
Testy FAT				0,00
Doprava				0,00
Demontáž starých častí vrátane akustického krytu				0,00
Inštalácia nových/modifikovaných častí na mieste, drobné časti (dodávka a montáž) a montáž akustického krytu vrátane skúšky tesnosti				0,00
Dokumentácia podľa bodu 7 tohto dokumentu.				0,00
Náhradné diely pre spustenie				0,00
Akceptačné skúšky podľa bodu 5 tohto dokumentu, vrátane účasti školiteľa na skúškach garantovaných parametrov.				0,00
Školenie pre obslužný personál				0,00
Predbežné uvedenie do prevádzky a uvedenie do prevádzky				0,00
Súprava špeciálnych nástrojov pre montáž a demontáž nového celku a rotora (1set).				0,00
Posúdenie existujúcej regulácie prepätia a modifikácia v súlade s novou konštrukciou v prípade potreby.				0,00
Posúdenie existujúceho olejového systému vrátane hlavného olejového čerpadla ako aj pomocného olejového čerpadla a v prípade potreby úprava s prihliadnutím na nový rozsah prevádzkových rýchlostí 2 050 – 3 700 ot/min.				0,00
Posúdenie existujúceho tesniaceho olejového systému a prípadná úprava. Nový systém nesmie prekročiť spotrebu oleja súčasného systému 24 l/24 hodín.				0,00
Modifikácia softvéru na existujúcom radiacom systéme jednotky (Siemens PCS7) vrátane úpravy prepäťovej regulácie				0,00