

Pôvodná PD DUR: ing. Mgr. art. PAVOL ŠIMKO, ADF s.r.o.

TENTO VÝKRES JE MAJETKOM SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. A ADF s.r.o. A MÔŽE BYŤ POUŽÍVANÝ, KOPIROVANÝ A VYDANÝ TRETEJ STRANE JEDINE NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO PÍSMENNÉHO SÚHLASU SPOLOČNOSTI HESCON s.r.o. A ADF s.r.o.

Číslo rev.	Dátum	Opis revízie	Revíziu vyvolal	Vypracoval
03				
02	16.5.2023	ZMENA DISPOZÍCIE VSTAVKOV "A2, C6, D1, D4"		
01				

Názov stavby	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
Miesto stavby	KOŠICE IV, KOŠICE - JUH Kat územie: Južné mesto, ul. Pri Prachárni

Stavebník	Košická futbalová aréna a.s., Tr. SNP 48/A 040 11 KOŠICE
-----------	--

Generálny dodávateľ	<div>AVA-stav, s.r.o. Puškinova 700/90 924 01 Galanta</div> <div>AVA STAV</div> <div>OHL ŽS Slovakia, a.s. Tuhovská 29 831 06 Bratislava</div> <div>OHL ŽS Slovakia</div>
---------------------	---

Objednávateľ dokumentácie	<div>AVA-stav, s.r.o. Puškinova 700/90 924 01 Galanta</div> <div>AVA STAV</div> <div>OHL ŽS Slovakia, a.s. Tuhovská 29 831 06 Bratislava</div> <div>OHL ŽS Slovakia</div>
---------------------------	---

Projektový manažér	ING. PETER BIRAS	Podpis:	Generálny projektant	HESCON s.r.o. NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269 911 01 TRENČÍN Tel.č.: +421 (0)32 6513 700 WEB: www.hescon.sk	Autor projektu:	Adif s.r.o. KLARISSKÁ 12 811 01 BRATISLAVA Tel.č.: +421 (0)905 296 351 WEB: www.adif.sk
Hl. inžinier projektu	ING. TIBOR PÁSTOR	Podpis:	<div>HESCON ARCHITEKTONICKO INŽINIERSKA KANCELÁRIA</div>	<div>CellQoS, a.s. Dolné bašty 8833/14 917 01 Trnava WEB: http://www.cellqos.sk</div>	<div>adif</div>	
Autor projektu	ING. ARCH. CSABA AMBRUS, Adif, s.r.o.	Podpis:				
Vypracoval	ATTILA KOVÁTS	Podpis:				
Kontroloval	ING. PETER BÍRÓ	Podpis:				
Zodp. projektant	ING. PETER BÍRÓ	Podpis:				

Stupeň	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY	<div><div></div></div>		<div><div></div></div>	
Časť PD	D1. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV A INŽINIERSKÝCH SIETÍ				
Objekt	SO 10.1 FUTBALOVÝ ŠTADIÓN I. AŽ III. ETAPA ZMENA DISPOZÍCIE VSTAVKOV "A2, C6, D1, D4"				
Profesia	463_SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY				
Názov	RMC - ROZVÁDZAČ MEDICAL - DOPLNENIE	Mierka	Formát	Dátum	
		-	7x A4	05/2023	

Kód dokumentu																												
Číslo projektu / zákazky								Stavba			Stupeň				Časť PD		Objekt			Profesia			Číslo výkresu				Revízia	
2	0	1	8	0	1	2	K	F	A	-	D	R	S	D	1	1	0	1	4	6	3	8	0	4	8	0	2	

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA ROZVÁDZAČ

INŠTALOVANÝ VÝKON: Pi 4.1 kW

TYP ROZVÁDZAČA:	-	RMC
KRYTIE:	-	IP40/20
DVERE:	-	

NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: NN ... 3+PEN/3+PE+N AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S


Projektant nenesie zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez písomného súhlasu projektanta!!!
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d,) zákona č. 383/1997 Z.z.

POZNÁMKY:

OCHRANNÉ OPATRENIE PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM
PRÚDOM PRI ZARIADENIACH NN:
Ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania
podľa STN 33 2000-4-1:2007
- opatrenia na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotýkom): čl. 411.2
Príloha A, kapitola A.1 základná izolácia živých častí
Príloha A, kapitola A.2 zabránení alebo krytí
Príloha B, kapitola B.2 prekážkami
Príloha B, kapitola B.3 ochrana umiestne ním mimo dosahu
- opatrenia na ochranu pri poruche
(ochrana pred nepriamym dotýkom): čl. 411.3
Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie ... čl. 411.3.1
Samočinné odpojenie pri poruche ... čl. 411.3.2
- doplnková ochrana: čl. 415
Prúdové chrániče (RCD) ... čl. 415.1
Doplnkové ochranné pospájanie ... čl. 415.2


LEGENDA:

FA	istice
FU	poistky
FV	ochrany proti prepätiu
FI	prúdové chrániče
HL	signalizácia svetelná
KM	stýkače
SB	tlačidlá
KI	impulzné relé
H	signalizácia
TIC	termostat



Výpracoval:	ATTILA KOVÁTS	AKCIA:	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA	ET Elektro Projekt s.r.o.	Investor:	Košická futbalová aréna a.s.	Zak.číslo:	A.K.:	Lístov:
Kontroloval:	ING. PETER BÍRO		KOŠICE IV/KOŠICE - JUH	52 901 Dunajská Streda	Obsah:	ROZVADZAČ	Zmena/Dátum:	V.č.:	Líst:
Dátum :	26.11.2018		Kat územie: Južné mesto , ul. Pri Pracháni	ICo: 47 831 774		RMC	Stupeň:	DRS	4
				DIC: 2024108108					
				IC DPH: SK2024108108					





Výpracoval:	ATTILA KOVÁTS	AKCIA:	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA	ET Elektro Projekt s.r.o.	Investor:	Košická futbalová aréna a.s.	Zak. číslo:	3.12.2019	A.K.:	7
Kontroloval:	ING. PETER BÍRO		KOŠICE IV/KOŠICE - JUH	52 901 Dunajská Streda	Obsah:	ROZVADZAČ	Zmena/Datum:	3.12.2019	V.č.:	
Dátum :	26.11.2018		Kat územie: Južné mesto , ul. Pri Pracháni	ICD: 2024108108		RMC	Stupeň:	DRS	Lístov:	5
				ICDPH: SK2024108108						





NOVÉ

NOVÉ

FA2
16A/B/2
30m

SCHNEIDER, iDPN, 16/B/30mA, A9D55616


WL - KV5 - RMC
1-CXKE-R-J
3 x 2,5
2,5 kW

Listov:	7
List:	6

ROZVÁDZAČ RMC

Zak.číslo:	
Zmena/Dátum:	3.12.20
Stupeň:	DRS

NOVÉ NOVÉ



Vypracoval:	ATTILA KOVÁTS	AKCIA:	KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA	ET Elektro Projekt s.r.o.	Investor:	Košická futbalová aréna a.s.	Zak. číslo:		A.K.:		Lištov:	7
Kontroloval:	ING. PETER BIRÓ		KOŠICE IV/KOŠICE - JUH	52 901 Dunajská Streeta	Obsah:	ROZVADZAČ	Zmena/Dátum:	3.12.2019	V.č.:		Lišt:	7
Dátum :	26.11.2018		Kat územie: Južné mesto , ul. Pri Pracháni	ICD: 2024108108		RMC	Stupeň:	DRS				
				ICDPH: SK2024108108								