

## Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 4

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“

### Dotaz č.1 :

Žádáme zadavatele o upřesnění množství položky č. 243. Na výkrese D.1.2-05 je v tabulce výpisu materiálu ještě svařovaná síť 276kg, která chybí ve výkazu výměr.

PD D.1.2-05

### VÝPIS MATERIÁLU:

OCELOVÝ NOSNÍK IPE 270-8,3m 13 KS 3900kg  
ROZPĚRA NOSNÍKŮ IPE 100 CELKEM 30m 243 kg  
TRAPEZOVÝ PLECH 35/207/0,63mm 86m2 (BEZ PŘEKRYTÍ)  
SVAŘOVANÁ SÍŤ 6/150X150 86m2 x1,07 = 92m2 276kg

### Odpověď zadavatele:

Nechybí. 276 kg je uvedeno v položce č.131 (podlahy a podlahové kce).

### Dotaz č.2 :

Žádáme o vysvětlení hodnoty 108 kg z výkresu D.1.2.-06. Uvedené ve výkazu výměr. Co uvedené množství obsahuje?

243	767_01_VZT	D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů	kg	4 930,00000		0,00		Vlastní
-----	------------	--	----	-------------	--	------	--	---------

D.1.2 - 05 :

(3900+243)

4 143,00000

D.1.2 - 06 :

(679+108)

787,00000

PD D.1.2-06

## VÝPIS MATERIÁLU PRO ZAVĚTROVÁNÍ

JAKL 35x3 CELKEM	88 m	350kg
PLECH P5x135x40	192ks	41 kg
PLECH P5x100x200	48ks	38 kg
TYČ Ø12 CELKEM	220m	200kg
DROBNÉ		50 kg
OCELI CELKEM		679 kg

NAPÍNAČ M12	96 ks
SVORNIKY M12x150	256 ks

### Odpověď zadavatele:

108 kg viz níže

P4x140x130 ..... 0,6kg/ks .... 180ks CELKEM 108 KG.

### VÝPIS MATERIÁLU PRO ZAVĚTROVÁNÍ

JAKL 35x3 CELKEM	88 m	350kg
PLECH P5x135x40	192ks	41 kg
PLECH P5x100x200	48ks	38 kg
TYČ Ø12 CELKEM	220m	200kg
DROBNÉ		50 kg
OCELI CELKEM		679 kg

NAPÍNAČ M12	96 ks
ŠROUB M10x150	256 ks
ŠROUB M12x50	144 ks
MATICE, PODLOŽKY	

### VÝPIS MATERIÁLU PRO ZAVĚTROVACÍ SPOJKY

P4x140x130	0,6kg/KS	CELKEM 2x90=180 KS	108 kg
ŠROUB M10x150		CELKEM 180 KS	
ŠROUB M10x90		CELKEM 180 KS	
MATICE, PODLOŽKY			

---

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **13. 10. 2023 do 09:00 hodin**.