

## Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 10

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“

### **Dotaz č.1 :**

Střešní panely - dle zadání má být střešní panel s profilací trapéz o 3 vlnách.

Tento požadavek splňuje jeden výrobce, ale nemají požadovanou RAL . V PD je RAL 3022.

Tento výrobce má pouze RAL 3005, RAL3011, RAL3016.

### **Odpověď zadavatele:**

Odstín byl zvolený na základě požadavků památkářů (odstín se upřesní na základě dodaných vzorků odsouhlasených architekty spolu s památkáři). Variantně je možné nacenit i RAL 3016, podmínka odsouhlasení vzorků zůstává.

### **Dotaz č.2 :**

V rozpočtu chybí - difuzně otevřená větrotesnou folii do Pohledové fasády z dřevěného obkladu (skladba SS2). Žádám o doplnění.

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel po kontrole potvrzuje, že tato položka v rozpočtu chybí a bude doplněna v upraveném výkazu výměr, který bude v souladu s informací obsaženou v písemném vysvětlení ZD č. 7 uveřejněném na profilu zadavatele dne 5. 10. 2023 uveřejněn nejpozději v úterý 10. 10. 2023. Plocha dle položky 282 a 283 (ASŘ).

### **Dotaz č.3 :**

Dveře T7 - jsou dubové masívní a mají požadavek EW 30 C3 DP1 (DP1- je z nehořlavých materiálů, tedy ne ze dřeva?)

Nemá tam být DP3?

### **Odpověď zadavatele:**

Jedná se o chybu v projektu. Dveře T7 a T21 budou dle druhu DP1 materiál hliník, antracit povrch.

#### Dotaz č.4 :

Zpevněné plochy - v rozpočtu položka č. 64 - 961340123R00 Osazení betonového žlabu š. do 500mm vč. lože 61 m.

V PD je demontáž bet žlabu. Chybí na to samostatná položka.

V případě, že má být osazen nový betonový žlab. Žádáme o jeho specifikaci.

#### Odpověď zadavatele:

Jedná se o chybu v rozpočtu místo slova osazení patří odstranění (je to v oddílu Bourání konstrukcí).  
Nový žlab osazen nebude.

#### Dotaz č.5 :

Veřejné osvětlení - položka v rozpočtu č. 16 LED svítidlo – specifikace není dostačující. Žádám o bližší specifikaci.

#### Odpověď zadavatele:

<b>Akce</b>	:	<b>Regenerace brownfieldu</b> Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě
<b>Místo</b>	:	k.ú. Znojmo-Louka, parc. č. 44/1, 806, 804, 24/1, 24/3, 24/2
<b>Investor</b>	:	MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

#### OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

##### POPIS:

- těleso svítidla je tvořeno hliníkovým odlitkem
- svítidlo je vybaveno plochým tvrzeným sklem
- EOS = "electrical overstress" - ochrana při kolísání napětí sítě
- VOC free = "chemical compatibility" - neobsahuje těkavé organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent

##### OPTICKÝ SYSTÉM:

- optický systém svítidla je tvořen dle výkonu 3 – 6 účinnými LEI čipy s kolimátory, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku
- Životnost 100 000 hodin (L80/B20 za daných podmínek),
- teplota barvy - 3000K (na přání 2700/3000/5000/5700 K)
- index podání barev RA 70 na přání RA 80 nebo RA 90

##### REGULACE SVÍTIDLA (na vyžádání):

- regulace pomocí analogového protokolu 1-10V
- regulace pomocí DALI s možností dálkového ovládání
- regulace pomocí 1 - 5 přednastavených programů stmívání
- regulace snížením napětí v rozvodné síti

##### ÚDRŽBA:

Svítidlo je beznástrojově přístupné a rozebíratelné.

##### TECHNICKÉ ÚDAJE:


Jmenovité napětí 230 V / 50 Hz  
Příkon zdroje 25W  
Třída ochrany II (volitelně I)  
Krytí IP 66  
Nárazuvzdornost IK 08  
Hmotnost cca 4,5 - 5 kg (dle provedení)  
Přepětová ochrana 6kV, na přání 10kV

##### MONTÁŽ:

Svítidlo je univerzální a je vybaveno pro montáž na stožár i výložník o průměru 60 mm. Svítidlo lze naklápět v rozsahu +/- 15°. Svítidlo je standardně dodávané v odstínu 7024 dle vzorníku RAL.



##### ROZMĚRY (mm):



**Dotaz č.6 :**

Žádáme o doplnění specifikace dřevěného roštu pod obklad z jasanových palubek. Větraná mezera má být 40 mm - z čeho a jaký profil? Dřevěný rošt má být 140 mm - z čeho a jaký profil?

**Odpověď zadavatele:**

Podkladní rošt dřevěný hranol KVH (větraná mezera) 40x40

Podélný dřevěný hranol KVH (dřevěný rošt) 80x40 + Příčný dřevěný hranol KVH (dřevěný rošt) 60x40

---

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku na celou původní délku lhůty. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem prodloužena a je nově stanovena do **31. 10. 2023 do 09:00 hodin.**