

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 13

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“

Dotaz č.1 :

V místě trasy venkovní kanalizace se nachází vzrostlý strom, jak bude řešeno?

Odpověď zadavatele:

Pokud se tím myslí strom v blízkosti před vstupem (dveře T10), tak ten je určený ke kácení viz situace C3.

Dotaz č.2 :

Žádáme o doplnění předpokládaných skladeb stávajících zpevněných ploch (betonové, asphaltové, žulová kostka, zatravnovací tvárnice) pro adekvátní ocenění položek při výkopech a zapravení, vše je pojezdové.

Odpověď zadavatele:

Předpokládané stávající konstrukce jsou v přílohách označeny modře. Žulová kostka bude mít pravděpodobně stejné podkladní konstrukce, jako drenážní dlažba (zatravnovací).

D1-N

TDZ	III	IV	V	VI
TNV ₁ (TNV/24h)	1200	440	90	15
TNV _k (TNV/24h)	1500	500	100	15
TNV _{od} (mil. TNV)	6.9	2.3	0.46	0.070
Ned (mil. 10t náprav)	2.9	0.8	0.16	0.025

D1-N-1	Podloží	PII PIII	PII PIII	PII PIII	PII PIII
AB, OK, MZK, ŠD	100	170	170	140	140
	200	150	150	90	90
	300	150	200	60	60
	400	250	150	150	150
	500	60	250	150	200
Ha	150	150	120	120	100
Hv	470	570	420	470	400

D1-N-2	Podloží	PII PIII	PII PIII	PII PIII	PII PIII
AB, OK, ŠD	100	250	200	110	110
	200	250	150	60	60
	300	150	150	200	150
	400	60	150	150	150
	500	60	150	150	150
Ha	190	190	150	150	110
Hv	440	540	400	450	310

D1-N-3	Podloží	PII PIII	PII PIII
AB, OK, ŠD	100	200	150
	200	150	150
	300	150	150
	400	150	150
	500	150	150
Ha	90	90	90
Hv	290	380	380

D1-D

TDZ	III	IV	V	VI
TNV _f (TNV/24h)	1200	440	90	15
TNV _k (TNV/24h)	1500	500	100	15
TNV _{cd} (tis. TNV)	6900	2300	460	70
N _{cd} (tis. 10t náprav)	2900	800	160	25

D1-D-1		Podloží		P II	P III	DL 100	L 40	KSC I	MZ	P II	P III	DL 80	L 40	KSC I	MZ	P II	P III	DL 80	L 40	KSC I	MZ	
DL, KSC, MZ	100																					
	200																					
	300																					
	400																					
	500																					
	Ha																					
	Hv			480	550					410	480									390	390	

D1-D-2		Podloží		P II	P III	DL 100	L 40	S I	MZ	P II	P III	DL 80	L 40	S I	MZ	P II	P III	DL 80	L 40	S I	MZ	
DL, S, MZ	100																					
	200																					
	300																					
	400																					
	500																					
	Ha																					
	Hv			540	620					430	510									390	420	

D2

TDZ	V	VI	O	CH
TNV _f (TNV/24h)	90	15		
TNV _k (TNV/24h)	100	15		
TNV _{cd} (tis. TNV)	460	70		
N _{cd} (tis. 10t náprav)	160	25		

D2-D-1		Podloží		P II	P III	DL 80	L 40	ŠD	P II	P III	DL 80	L 40	ŠD	P II	P III	DL 80	L 40	ŠD		
DL, ŠD	100																			
	200																			
	300																			
	400																			
	500																			
	Ha																			
	Hv			420	470				320	370				270	320				240	240

D2-D-2		Podloží		P II	P III	DL 80	L 40	MZ	P II	P III	DL 80	L 40	MZ	
DL, MZ	100													
	200													
	300													
	400													
	500													
	Ha													
	Hv								320	370			240	290

D2-N-3		Podloží		P II	P III	ABS II 60	R-mat 60	ŠD	P II	P III	ABS III 50	R-mat 50	ŠD	P II	P III	ABJ III 50	R-mat 50	MZ	P II	P III	ABJ III 50	R-mat 50	MZ
AB, R-mat, ŠD (MZ)	100																						
	200																						
	300																						
	400																						
	500																						
	Ha			60	60				50	50				50	50				50	50			
	Hv			320	370				250	300				250	300				250	300			

D2-T-4		Podloží		P II	P III	CB III 180	MZ	P II	P III	CB III 160	MZ	P II	P III	CB III 140	MZ	P II	P III	CB III 120	MZ
CB, MZ	100																		
	200																		
	300																		
	400																		
	500																		
	Ha																		
	Hv			330	380			310	360			290	340			270	270		

Dotaz č.3 :

Z18 LOGO 1 -povrch broušení – jaká hrubost? Kotvení lepením?

Odpověď zadavatele:

Kotvení lepením je předepsáno v PD, povrch broušený jemný, zrnitost předepsána není.

Dotaz č.4 :

Z19 LOGO 2 – způsob kotvení?

Odpověď zadavatele:

Mechanické kotvení do dřevěné fasády, ze zadní strany písmen s distančním odstupem 35mm od fasády.

Dotaz č.5 :

Z13 – Informační sloupek – písmeno „J“ na nerez plechu, jaké provedení?

Odpověď zadavatele:

Písmena laserově gravírovat do plechu, šedý odstín gravíru.

Dotaz č.6 :

Pol. č. 367, 368 stavební část – Podlahy parketové – na hlazený beton pod lepidlo dodavatel doporučuje adhezní můstek?

SP1

Dřevěná dubová podlaha, parketové vlasy tl.22mm

(povrchová úprava - olej, vosk)

Lepidlo tl.2mm

Hlazený beton tl.150mm + 2x síť 5/150x150mm

Odpověď zadavatele:

Určí dodavatel na základě použité technologie lepidla.

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **31. 10. 2023 do 09:00 hodin.**