

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 14

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“

Dotaz č.1 :

Zámečnický výrobek Z15 – čistící zóna – jaký materiál je uvažován pro vlastní čistící rohož? Výška je uvedena 22 mm, ale více informací není.

Odpověď zadavatele:

Čistící zóna kartáčky + sací vrstva (Vstupní hliníková čistící rohož s kombinací kartáčků pro odstranění nejhrubších nečistot a sací vrstvou pro eliminaci vlhkosti.)

Dotaz č.2 :

Výstražné a bezpečnostní tabulky – v PBŘ nebyla nalezena specifikace, počty....

Odpověď zadavatele:

dle ISO 7010, Z HLINÍKU, 300 X 150 MM

Sada (50ks)

Dotaz č.3 :

U sanace zdiva bude stačit na podřezání cihelného zdiva řetězová pila nebo se bude muset zvolit metoda strojního podřezání zdiva diamantovým lanem?

Napojení HI folie v podřezaném zdivu na HI folii lepením (viz detail 2 severní fasáda) dle subdodavatele není vhodné. HI fólie vložená do podřezaného zdiva má tl. 2 mm není pružná ani ohebná (ohnutí této fólie do pravého úhlu je nereálné?)

Odpověď zadavatele:

Jde o řešení zvolené s ohledem na historické konstrukce a památkový charakter objektu. Z důvodu komplikovanější pracnosti napojení izolací je navržen vnitřní sokl tak, aby bylo možné detail provést a prostorově zakrýt. Typ podřezání zvolí dodavatel dle svých technologických možností. Poloha řezu je navržena v předpokládaném cihlovém zdivu.

Dotaz č.4 :

Dotaz k exteriérovým dveřím, týkající se položek T6, 1, 10, 11, 16, 17, 18, 27, 29, 32 - specifikujte požadavek na parametr tepelné izolační odolnosti, který mají výrobky splňovat?

Odpověď zadavatele:

Venkovní dveře $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřístupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **31. 10. 2023 do 09:00 hodin**.