

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 19

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“.

Dotaz č.1 :

Žádám o upřesnění – položka v rozpočtu č. 365 Dlaždice – parametry jsou uvedené ve výkresu O1 - dlažba 300x300mm, tl 15 mm, dekor – výrobci v této tloušťce neumí dekor betonové stěrky. Může být i jiný dekor? Nebo může být jiná tloušťka dlažby?

Odpověď zadavatele:


Dekor zachovat. Dlažba lepená k podkladu tl.15mm (včetně lepidla) dle projektu, odchylka +/- 2mm.

Dotaz č.2 :

DOTAZY k výplním:

1. Dle vysvětlení/ změna zadávací dokumentace č.10 v dotazu č. 3 zadavatel uvedl chybný materiál u označené dveří T7 a T21...tedy změna **na hliník**.

T7		<p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DUBOVÉ MASIV</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ; 2 x KŘÍDLA R. 750 x 2750, 1. OTVÍRÁVÉ PRAVĚ - PROSKLENÉ <p>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL ZDI 200mm</p> <p>Skló - kontrastní značení ve dvou úrovních ve v 900 a 1500 mm nad podlahou (pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm)</p> <p>Požární odolnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EW 30 C3 DP1 - samozavírací zařízení s klasifikací C3 - kouřotěsné s klasifikací Sm - C3 	1600 x 2800	1	1	<p>Vodorovné madlo ve v 900mm přes celou jejich šířku (umístěné na straně opačné než jsou závěsy)</p> <p>TRuhlářský řemeslný výrobek DŘEVO DUB (OLEJ, VOSK)</p> <p>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p> <p>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV MADLO - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)</p>
----	---	--	-------------	---	---	---



OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
				1NP	2NP	CELKEM		
T21		<p>VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, DUBOVÉ MASIV</p> <ul style="list-style-type: none"> - DVOUKŘÍDLÉ; 2 x KŘÍDLA R. 735 x 2550, 1. OTVÍRÁVÉ PRAVĚ - PROSKLENÉ <p>OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ NA TL ZDI 850mm</p> <p>Požární odolnost:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EW 30 C3 DP1 - samozavírací zařízení s klasifikací C3 	1570 x 2600		1	1	<p>TRuhlářský řemeslný výrobek DŘEVO DUB (OLEJ, VOSK)</p> <p>ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p> <p>KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV KLIKA - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE)</p>	

Tyto dveře v protipožární odolnosti s horním ohýbaným profilem nenabízí žádný z oslovených dodavatelů...nelze doložit spálený certifikát.

Dveře lze vyrobit s pevným neotevíravým nadsvětlíkem ve tvaru a pravoúhlým otvíravým křídlem.

Odpověď zadavatele:

úprava členění dveří viz schéma

T7		VNITŘNÍ DVEŘE, HLINÍK - DVOUKŘÍDLÉ: 2 x KŘÍDLO R. 750 x 2350, 1. OTVÍRÁVÉ PRAVE - PROSKLENÉ - S NADSVĚTLÍKEM, ZASKLENÍ FIXNÍ Skló - kontrastní značení ve dvou úrovních ve v. 900 a 1500 mm nad podlahou (pruh ze značek o průměru nejméně 50mm vzdálenými od sebe nejvíce 150mm) Požární odolnost: - EW 30 C3 DP1 - samozavírací zařízení s klasifikací C3 - kouřotěsné s klasifikací Sm - C3	1600 x 2800	1	1	Vodorovné madlo ve v. 900mm přes celou jejich šířku (umístěné na straně opačné než jsou závěsy) HLINÍK, ANTRACIT ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV MADLO - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE)		
OZN.	SCHEMA	POPIS	ROZMĚR (mm)	POČET (KS)			POVRCHOVÁ ÚPRAVA, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKY
T21		VNITŘNÍ DVEŘE, HLINÍK - DVOUKŘÍDLÉ: 2 x KŘÍDLO R. 735 x 2150, 1. OTVÍRÁVÉ PRAVE - PROSKLENÉ - S NADSVĚTLÍKEM, ZASKLENÍ FIXNÍ Požární odolnost: - EW 30 C3 DP1 - samozavírací zařízení s klasifikací C3	1570 x 2600	1NP	2NP	CELKEM	HLINÍK, ANTRACIT ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO KOVÁNÍ: ČERNÁ MAT, KOV MADLO - KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK (SYSTÉM GENERALNÍHO KLÍČE)	

Dotaz č.3 :

Vysvětlením ZD č.17 z 11.10.2023 byl zaslán nový VV. V tomto VV se neobjevují skutečnosti, které byly změněny v předchozích „Vysvětleních“. Např. dveře T7 a T21, které byly nově uvedeny jako hliníkové a ne dřevěné, dubové, zůstávají v novém VV stále dřevěné. Klempířské prvky – svody K_4.1 – 4.4 zůstávají ve VV jako TiZn, ačkoliv byly změněny na poplastovaný plech v RAL. Prosíme o úpravu VV tak, aby do něj byly zahrnuty dosavadní změny z příslušných Vysvětlení, tedy aby VV byl v souladu s vyhlášenými úpravami.

Odpověď zadavatele:

Úprava ve VV

T7, T21 – hliník (DP1)

K 4.1, K 4.2 a K 4.3 – lakovaný plech

Příloha:

- Upravený výkaz výměr_20231017

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem prodloužena a je nově stanovena do **8. 11. 2023 do 09:00 hodin**.