

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 30

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“.

Dotaz č.1 :

DOTAZ k položce č. 67 a 68 z části EPS:

| | | | | | | |
|----|-----|---|----|---------|--|------|
| 67 | 139 | Elektromotorický samozamykací zámek pro profilové dveře, rozteč 92 mm, backset 35 mm, bezpečnostní, třída RC4, certifikace pro únikové východy dle ČSN EN 179 a ČSN EN 1125, požární certifikace dle EN | ks | 1,00000 | | 0,00 |
|----|-----|---|----|---------|--|------|

1634-1, dvoubodové uzamčení, monitorovací funkce, provozní režim impulzní nebo trvalý, dodáván včetně ústředny EA420

| | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|--|------|
| 68 | 140 | Elektrohydraulický pohon pro dveře (instalace na stranu pantů), požární certifikace, max. hmotnost, dveří 450 kg/max šíře dveří 1400 mm, testováno na 1 milion cyklů, rozměry 70x175x840 mm, bez | ks | 2,00000 | | 0,00 |
|----|-----|--|----|---------|--|------|

napájení funguje jako dveřní samozavírač, Push&Go funkce, funkce asistovaného otvírání, funkce posílené zavírání, možnost připojení záložní akumulátorové baterie (obsahuje: dveřní pohon s eloxovaným stříbrným krytem, sadu PS-3B (on/off/open), černé teleskopické raménko PUSH)

Pohony a zámek musí zabudovat dodavatel dveří při výrobě – Neměly by se tyto položky přesunout do stavební části? Dle projektanta se to dalo do části EPS jen proto, aby se na to nezapomnělo.

Odpověď zadavatele:

Položka je vykázána, přesouvat se nebude.

Další dotazy k doplněným položkám ve Slaboproudu:

Dotaz č.2 :

Jak daleko budou čidla od řídicí jednotky systému vytápění? (Analogová tzn. odporová, mají omezenou délku kabelu)

Odpověď zadavatele:

Cca 20 m, limitní vzdálenosti použití odporových čidel se ani neblížíme.

Dotaz č.3 :

Pokud bude vzdálenost mezi řídicí jednotkou a analogovým čidlem delší, musí se už použít digitální technologie, což vyžaduje samozřejmě diametrálně jinou cenu.

Odpověď zadavatele:

Digitální čidla nebudou použita.

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že nepřístupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek tak nadále trvá do **28. 11. 2023 do 09:00 hodin**.