

Vysvětlení/změna zadávací dokumentace č. 32

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Město Znojmo Obroková 1/12, 669 02 Znojmo IČO: 00293881** - Vám v souladu s § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytujeme vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě – kulturní a kreativní centrum**“.

Dotaz č.1 :

Pol. 67 – „Elektromotorický samozamykací zámek“: prosíme o upřesnění protipožárního požadavku - EI30, nebo EI60, nebo EI90?

Odpověď zadavatele:

Požární odolnost zámku není vyžadována, vlastnosti dle EN jen specifikují nutnost funkčnosti a ovladatelnosti požární signalizací EPS. Odemykané dveře samy nemají požadovanou protipožární odolnost (úniková vrata na volné prostranství), není tedy důvod mít odolnost pro zámek osazený v těchto dveřích. Požární certifikace je něco jiného než protipožární odolnost.

Dotaz č.2 :

Pol. 68 – „Elektrohydraulický pohon“: dle popisu rozměrů se jedná o Elektrohydraulický pohon SW300, nicméně tento pohon je pouze do 150 kg a vy máte požadavek na pohon pro křídlo o hmotnosti 450 kg. Bylo by možno zaslat nějakou dokumentaci?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel definuje pohon dveří a limit funkčnosti pro těžké křídlo. Tedy platí limit hmotnosti správně uvedený ve výkazu - pohon tedy musí zvládnout otevřít křídlo s definovanou hmotností. Zmíněný typ otevírače není výkazem požadován (nepředepisujeme konkrétní výrobek), tedy není ani nesoulad v limitech hmotnosti křídla. Dodavatel tedy nabídne otevírač, který bude splňovat požadavky.

Dotaz č.3 :

v ZD je uvedeno v požadavku na HMG toto:
zhotovitel umožní realizaci přeložky a připojení NN ze strany EG.D. a.s. – do časového harmonogramu postupu prací zhotovitel zapracuje časový rámec pro tyto práce v harmonogramu – předpokladem je realizace v délce 6 kalendářních týdnů. Smluvně je přeložka vázána do konce roku 2023. Jelikož se termín odevzdání Nabídek posunul až na 30.11.2023, tak nelze požadavek uvedený v ZD splnit, tedy realizaci přeložky do konce roku 2023.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky uvádí, že realizace přeložky a připojení NN ze strany EG.D. a.s. nebylo předmětem díla a tedy ani předmětem zadávané veřejné zakázky. Přeložka je realizována na základě samostatného smluvního vztahu mezi zadavatelem a společností EG.D. a.s., tak jak bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a rovněž v návrhu Smlouvy o dílo (viz článek III. odst. 9 Smlouvy o dílo). Všichni dodavatelé byli současně informováni o tom, že na základě samostatného smluvního vztahu je přeložka vázána, tj. má být provedena, do konce roku 2023.

Účastníci této veřejné zakázky byli v souvislosti s výše uvedenou realizací přeložky povinni zejména realizaci této přeložky umožnit a zahrnout časový rámec pro tyto činnosti a práce (prováděné společností EG.D. a.s. na základě separátního smluvního vztahu se zadavatelem) v předpokládaném rozsahu 6 kalendářních týdnů do připravovaného harmonogramu realizace zakázky.

Zadavatel ve vazbě na podaný dotaz upřesňuje, že přeložka je na základě separátního smluvního vztahu s EG.D. a.s. v současné době prováděna a měla by být do konce roku 2023 dokončena. S ohledem na tuto skutečnost vypouští tímto zadavatel požadavek na zahrnutí časového rámce pro tyto činnosti a práce do harmonogramu plnění ze zadávací dokumentace a současně vypouští ustanovení článku III. odst. 9 a XI. odst. 9 ze Smlouvy o dílo. Zadavatel současně uvádí, že upraví v souvislosti s touto změnou rovněž výkaz výměr (vypustí příslušnou položku pro nacenění činností souvisejících se součinností dodavatelé EG.D. a.s. z výkazu výměr) a uveřejní upravený výkaz výměr nejpozději do pondělí 4. 12. 2023 na profilu zadavatele.

Přílohy:

- Znojmo_Rekonstrukce_Jizdarny_ZD_v2_Vysvetleni 32_231129_rev
- Znojmo_Rekonstrukce_Jizdarny_ZD_v2_Vysvetleni 32_231129_clean
- Znojmo_Rekonstrukce jizdarny_P04 ZD_Smlouva o dilo_v2_Vysvetleni 32_231129_rev
- Znojmo_Rekonstrukce jizdarny_P04 ZD_Smlouva o dilo_v2_Vysvetleni 32_231129_clean

S ohledem na povahu výše uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel, že přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku. Lhůta pro podání nabídek byla zadavatelem přiměřeně prodloužena a je nově stanovena do **12. 12. 2023 do 09:00 hodin**.