



ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR  
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OS UD 89/10 SE  
STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A,  
VÝLOŽNÍKEM V 1F-15 D89\_5', OVLÁDAČEM  
ORCAVE 303-111 A SVITIDLEM LAMBERGA LADA  
22 C40-1000-M2, 74W.

ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR  
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OS UD 89/10 SE  
STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A,  
VÝLOŽNÍKEM V 2F-15D D89\_5', OVLÁDAČEM  
ORCAVE 303-111 A SVITIDLEM LAMBERGA LADA  
18 C40-1000-M2, 58W.

ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ BEZPATICOVÝ STOŽÁR  
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OS UD 89/10 SE  
STOŽÁROVOU ROZVODNICÍ 721/s-Cu, 1x6A,  
VÝLOŽNÍKEM V 2F-15D D89\_5', OVLÁDAČEM  
ORCAVE 303-111 A SVITIDLEM LAMBERGA LADA  
12 C40-1000-M2, 39W.

NADZEMNÍ DISTRIBUČNÍ ROZVOD NN

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-STÁV.

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ CYK 4Bx16 V  
TRUBCE KABUFLEX R50 40/50 (ČERVENÁ) +  
VÝSTRAŽNÁ FOLIE VE VÝKOPU HL. 0,35m (POD  
KOMUNIKACÍ HL. 1,0 m + TRUBKA KABUFLEX  
DN 160)

V SOUBĚHU S TRASOU VO PODÉL KOMUNIKACE  
ULOŽIT VE STEJNÉ HLoubCE 2x TRUBKU  
KABUFLEX R50 40/50.

V SOUBĚHU S TRASOU VO PODÉL KOMUNIKACE  
ULOŽIT V HLoubCE 0,6 m ZEMNÍCI VODIČ FeZn  
8 mm. VODIČEM PROPOJIT DVA SOUSEDNÍ  
STOŽÁRY, OB JEDNO POLE.

STÁV. STOŽÁR DISTRIBUČNÍHO VEDENÍ NN

SVĚTELNÉ MÍSTO STÁV.

SVĚTELNÉ MÍSTO STÁV-ZRUSIT

CELKOVÁ VÝŠKA SVITIDLA NAD KOMUNIKACÍ JE  
10 m

HIP	VYPRACOVAL	KRESLIL	JAN ROM-PROJEKTY ELEKTRO
ORCAVE, s.r.o.	JAN ROM	JAN ROM	KOMENSKÉHO 924/24
			363 01 OSTROV
			tel.: 353 567 614, 604 691 095
INVESTOR	MĚSTO BRUNTÁL	STUPEŇ	DPSS
BRUNTÁL - ULICE OLOMOUCKÁ			
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			
SITUACE-OSVĚTLENÍ			
ELEKTRO			
ČÍSLO	128 24 950		
DATUM	01/2019		
MĚŘÍTKO	1 : 500		
FORMÁT	A4		
ARCH. Č.	E-0419/05		