OBJ č.2 - CHLADENIE - PÔDORYS



ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA

3NPE AC 50Hz 230V / 400V, TN_S
1NPE AC 50Hz 230V, TN_S
Ochranné opatrenia v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred priamym dotykom)
v zmysle čl. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
čl. A.1 Základná izolácia živých častí
čl. A.2 Zábranami alebo krytmi
čl. B.2 Prekážkami
čl. B.3 Umiestnením mimo dosah
B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle čl. 411.3 (STN 33 2000-4-41)
čl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
čl. 411.3.2 Samočinné odpojenie pri poruche
čl. 411.3.3 Doplnková ochrana
C) Systém TN v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	NÁZOV MIEST.	M2	PODLAHA
1.01	EXPEDÍCIA	62,01	Epoxidová stierka
1.02	CHLADIACI BOX	34,10	Epoxidová stierka
1.03	CHLADIACI BOX	24,98	Epoxidová stierka

POZNÁMKY:

- Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie je technická správa
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce v zmysle platných STN s dodržaním technologických a bezpečnostných postupov. Ďalej je povinný rešpektovať ustanovenia STN ISO 4463-1:2002-01 o príslušných rozmerových odchýlkach realizovaných konštrukcií proti projektovanému stavu.
- Každú odchýlku od projektu je potrebné prerokovať s GP
- Dodávate stavby musí preštudovať celú projektovú dokumentáciu. V prípade zistenia nedostatkov na ne upozorniť. Pred každým realizačným procesom preštudovať dotknuté, súvisiace časti projektovej dokumentácie.
- Realizačný projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
- Dodávateľská dokumentácia musí byť odsúhlasená projektantom realizačného projektu

Nakoľko projekt rieši rekonštrukciu existujúceho objektu, skutočné rozmery na stavbe a v projekte uvažované rozmery sa čiastočne môžu odlišovať, prípadné rozdiely sa upresnia pri realizácii objektu.

LEGENDA

LED SVIETIDLO PRACHOTESNÉ 32W IP65
LED SVIETIDLO PRACHOTESNÉ 21W IP65
VÝVOD, VŠEOBECNÝ, 3-fázový
VÝVOD, VŠEOBECNÝ, 1-fázový
VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ RAD. 1, NA POVRCH, 10A/230V, IP65
MIESTNE POSPÁJANIE príslušným vodičom CYŽz s prípojnicou EP.. v R..
SVORKOVNICA VYROVNANIA POTENCIÁLU (Obo bettermann) TYP 1809

AUTOR :	ING. BRANISLAV BAČO	
HL. PROJEKTANT :	ING. JURAJ BAČO	
PROJEKTANT :	ING. BRANISLAV BAČO	
STAVBA :	Zníženie energetickej náročnosti a inovácia spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.	
STAVEBNÍK :	Mäso Melek, s.r.o., Melek č.231, Melek 952 01	DÁTUM : 12/2021
MIESTO STAVBY :	Melek č.231, p.č. 3082/1, 3077	STUPEŇ : PS
OBSAH :	OBJ. č.2 - CHLADENIE - VNÚTORNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA	FORMÁT : A4 MIERKA : 1:50 ČÍSLO VÝKRESU : 2