



Město Hodonín

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: MUHO 12257/2019 OP

Č. J. MUHOCJ 78202/2019 OP

VYŘIZUJE: MgA. Petr Drábek

TEL: +420 518 316 338

FAX.:

E-MAIL.: drabek.petr@muhodonin.cz

DATUM: 11. 11. 2019

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1, vysvětlení zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: **REGENERACE SÍDLIŠTĚ JIHOVÝCHOD HODONÍN
PRO ROK 2019 – 17. ETAPA**

Veřejná zakázka zadávaná v souladu s § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném podlimitním řízení.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: **Město Hodonín**

Zastoupené: Libor Střecha, starosta města

Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1

Hodonín, PSČ 695 35

IČ: 00284891

DIČ: CZ699001303

Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky:

Ing. Jiří Lindovský / telefon: +420 518 316 353 / email: lindovsky.jiri@muhodonin.cz

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky:

MgA. Petr Drábek / telefon: +420 518 316 338 / email: drabek.petr@muhodonin.cz

INFORMACE O DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh (předmět) veřejné zakázky (§ 14 ZZVZ): Veřejná zakázka na stavební práce

Určení režimu veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty (§ 24 ZZVZ): Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení veřejné zakázky (§ 3 ZZVZ): Zjednodušené podlimitní řízení

Vážení uchazeči,

v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotaz dodavatele ze dne 8. 11. 2019:

Dotaz č. 1

Zadavatel poskytl zadávací dokumentaci, jejíž součástí je Soupis prací, ve kterém je pro objekt Hodonín, ZŠ Očovská – schodiště, plocha a rampa před vstupem do ZŠ v oddíle č. 63 Podlahy a podlahové konstrukce uvedena položka č. 67 Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm (exteriér), včetně jednonásobné penetrace. Ze zadávací dokumentace nevyplývá, o jaký potěr se mělo jednat. V poznámce je uvedeno, že potěr bude umístěn na ploše před vestibul, ale v příčném řezu není vyznačen a v technické zprávě není okomentován. Je zde pouze izolační stěrka, která je však uvedena jako položka č. 90 Hydroizolační povlak v oddílu 711 Izolace proti vodě.

Dotaz č. 2

V soupisu prací pro Ulici Očovská je v objektu Komunikace v oddíle č. 5 Komunikace uvedena položka č. 33 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem ACL 11 v tl. 3 až 5 cm (ČSN EN 13108-1), s rozprostřením hmot a zhutněním dosavadních krytů nebo podkladů. Uchazeč se domnívá, že označení ACL 11 je chybné, jelikož se běžně používá buď ACL 16, nebo 22.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 1 k dotazu ze dne 8. 11. 2019:

K dotazu č. 1

Jedná se o potěr na bázi cementu. Položka oceňuje vyrovnání plochy po vybourání stávající dlažby před aplikací hydroizolační stěrky. Plocha stěrky je shodná s plochou hydroizolační stěrky.

K dotazu č. 2

Velikost zrna kameniva souvisí s min. tloušťkou vrstvy z asfaltového betonu. Proto pro tl. 30 mm není možné navrhnout velikost zrna 16 mm.

Při zpracování nabídky je uchazeč povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace zadávací dokumentace č. 1 byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele, na webové aplikaci JOSEPHINE, a na www stránkách města Hodonín.

Adresy domén:

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

<https://josephine.proebiz.com/cs/>

<http://hodonin.eu/verejne-zakazky/ms-84130/p1=87044>

V Hodoníně dne 11. 11. 2019

MgA. Petr Drábek

Odbor právní

Administrace veřejných zakázek