








Výkaz položiek	
Ozn.	Popis
1.1	potrubný ventilátor D315, EI: 230V/1,05/300W, 1500m3/h
1.2	spátna klapka D315
1.3	regulačná klapka - ručná D250
1.4	Vetracia mriežka do kruhového potrubia 400x100
1.5	výfukový kus D315 + sito
1.6	Vetracia mriežka 500x200
2.1	axiálny ventilátor s dobehom D125, EI: 230V/0,1A/20W, 150m3/h
2.2	gravitačná žalúzia D125
2.3	dverová mriežka
3.1	axiálny ventilátor s dobehom D200, EI: 230V/0,1A/19W, 240m3/h
3.2	gravitačná žalúzia D200
3.3	Vetracia mriežka 400x200
4.1	axiálny ventilátor s dobehom D250, EI: 230V/0,1A/28W, 470m3/h
4.2	gravitačná žalúzia D250
4.3	Vetracia mriežka 400x200
4.4	odsávací zákrý s tukovou filtráciou 1200x2000
5.1	axiálny ventilátor s dobehom D100, EI: 230V/0,1A/18W, 50m3/h
5.2	gravitačná žalúzia D100
5.3	dverová mriežka

- Poloha všetkých odsávacích ventilátorov musí byť pri realizácii prispôsobená, tak aby:
 - z požiarneho hľadiska vyhovovala všetkým platným normám a predpisom
 - z hľadiska elektroinštalácie vyhovovala predpisom o ochrane pred nebezpečným dotykovým napätím
- neprekážala svetidlám umiestneným v sociálnych zariadeniach
- Zabezpečiť odvod kondenzátu z odsávacích zákrtyv o súpačkových potrubí (dymovod).
- Odsávacie zákrty musia byť vybavené príslušnou tukovou filtráciou.
- Odvodné ventily musia byť opatrené spätnou klapkou.
- Zabezpečiť BOZP na stavenisku.
- Pri prechode potrubia viacerými požiarnými úsekmi potrubie izolovať požiarou izoláciou/použiť požiarne klapky.
- Pri prestupe potrubia požiarnou deliacou konštrukciou použiť požiarnu upchávku.
- Zhotoviteľ je povinný o zistených chýbách v dokumentácii bezodkladne informovať projektanta príslušnej časti.

LEGENDA	
Symbol	Popis
	Prívodné potrubie - SUP
	Odvodné potrubie - ETA
	Výfukové potrubie - EHA
	Sacie potrubie - ODA
	Medené potrubie - chladiivo
	Izolácia
	Požiarna izolácia

ZODP. PROJEKTANT	HL. PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Martin Vantůch, PhD.		Ing. Marián Pačuga	Ing. Martin Vantůch, PhD.
INVESTOR :	AGRO – HNIEZDNE s.r.o. , Hniezdne 180, 065 01		
NÁZOV STAVBY :	EFEKTÍVNE SPRACOVANIE MASÁ A MASOVÝCH PRODUKTOV		
OBJEKT :	SO 01 VÝROBNÁ BUDOVA S ADMINISTRATÍVOU		
MIESTO :	Bitúnok – hospodársky dvor Forbasy		
ČASŤ :	Vzduchotechnika		
OBSAH VÝKRESU :	Pôdorys 1.NP		

<i>autorizácia:</i>	
 <p>VYKUROVANIE - VETRANIE - KLIMATIZÁCIA Tel.: +421915 865 749 www.tzprojektysk</p>	
DÁTUM	april 2022
STUPEŇ	SP
FORMAT	6xA4
MIERKA	1:75
VÝKRES Č. 01	