

Trenčiansky samosprávny kraj  
K dolnej stanici 7282/20A  
911 01 Trenčín

**Všetkým záujemcom**

Naša značka  
TSK13/22500–WYP/3

Vybavuje  
Eva Princová

Trenčín  
03.09.2019

**Vec:**

**VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV K PODLIMITNEJ ZÁKAZKE NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „REKONŠTRUKCIA BUDOVY CSS AVE“**

Verejný obstarávateľ Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (ďalej len „verejný obstarávateľ“) týmto poskytuje vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na výber zhotoviteľa stavby s názvom " **Rekonštrukcia budovy CSS - AVE**" vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 161/2019 zo dňa 08.08.2019 pod značkou 22500-WYP nasledovne:

**Otázka č. 1**

Prosíme vysvetliť, ako je uvažované s povrchovou úpravou vaní, ktoré sú osadené „do priestoru“ – vid' miestnosť 1.07b. Vo výkaze výmer ani v PD nie je uvedené podmurovanie vaní vôbec, ani ich obklad ani keramickým obkladom, ani panelom.

**Odpoveď č. 1**

Vane v priestore budú na požiadavku investora voľne osadené z dôvodu lepšieho prístupu a manipulácie s pacientom.

**Otázka č. 2**

V PD a vo výkaze výmer je uvažované a uvedené „Cementový poter 47 mm (resp. 50 mm) + KARI rohož 100/100/5“ .....technologicky toto ale nie je možné zrealizovať; prosím o vyjadrenie.

**Odpoveď č. 2**

Takéto riešenie si vyžadovala situácia z dôvodu spevnenia podlahovej vrstvy, nakoľko sa použili stropné panely predpäté. Návrh je realizovateľný.

S pozdravom,

Mgr. Eva Princová  
osoba poverená organizáciou verejného obstarávania zn. 22500-WYP