

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- Spoločná káblová trasa
- Spoločná káblová trasa v zemi v chráničkách
- Navrhovaná svetelná elektroinštalácia
- Navrhovaná zásuvková elektroinštalácia
- Svietidlo lineárne stropné s LED zdrojom, 46W, min. 4000lm, 4000K, IP65
- Zásuvka nástenná dvojnásobná s viečkom AC230V, 16A, 2x(2P+PE), IP44, inštalácia priamo na stenu
- Spínač jedнопólový nástenný, radenie č.1, 230V/10A, IP44, inštalácia priamo na stenu


OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania (vid Technická správa)
- Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia (vid Technická správa)
- 415.1 - Prúdové chrániče RCD (vid Technická správa)
- 415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie (vid Technická správa)
- Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov
- Doplnkové ochranné opatrenia

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S

Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza realizačnú dokumentáciu!  
Návrh je duševným vlastníctvom autorov a podlieha autorskému zákonu.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU : Ing. Oto TKAČOV, PhD.		ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLÉŠ		VYPRACOVAL : Ing. Anton ILLÉŠ							
INVESTOR : Obec Benkovce						Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou +421905186947 anton.illes@gmail.com					
MIESTO : k.ú.: Benkovce											
STAVBA :  <b>BENKOVCE - INTENZIFIKÁCIA ČOV</b>						STUPEŇ :  DSP		SADA :			
						FORMÁT :  2 A4					
						DÁTUM :  06 / 2021					
OBJEKT : PS 2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia											
ČASŤ : Elektrotechnologická časť						ARCHÍVNE ČÍSLO :  7/ 21/ PRS-					
OBSAH : PÔDORYS ČERPACEJ STANICE						MIERKA :  1:25		LIST :  1 / 1		ČÍSLO :  E205	