

UPOZORNENIE

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE INVEŠTOR POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETĎAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VÝKONÁVAŤ VÝKOP RUČNE
PROJEKT PODLIEHA AUTORSKÝM PRÁVAM PROJEKTANTA
KOPÍROVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE BEZ VEDOMIA PROJEKTANTA JE TRESTNÉ
PRI REALIZÁCII STAVBY JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PREDPISY A VOZP A PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY A NARIADENIA

OCHRANNÉ PÁSMA VODOVODU A KANALIZÁCIE

Verejný vodovod a verejná kanalizácia do DN 500 1,8 m od osi potrubia
Verejný vodovod a verejná kanalizácia nad DN 500 3,0 m od osi potrubia

LEGENDA

- JESTVUJÚCI VODOVOD DN100
- == NAVRHOVANÝ VODOVOD DN100
- PODZEMNÝ HYDRANT
- STANIČENIE V km
- PRETLÁČANIE POTRUBIA
- ORIENTAČNÝ STLPIK A KMV
- ORIENTAČNÁ TABULA
- PRIPOJKOVÝ VENTIL
- VZDUŠNÍKOVÁ SÚPRAVA
- ZEMNÝ UZÁVER+ZÁKOP SÚPR.
- LOM TRASY S OZNAČENÍM A STANIČENÍM
- ZÁTKA (KLENUTÉ DNO) D32
- JESTVUJÚCE NN VEDENIE



ZODP.PROJEKTANT: ING.IVAN BAČA	VYPRACOVAL: Bačová ING. JANA BAČOVÁ	KLASIFIKÁCIA STAVBY: 2 2 2 2	B+B projekt s.r.o Jánošíkova 26, 080 01 PREŠOV PROJEKTOVANIE VODA-KANÁL STAVEBNÝ DOZOR Mobil: 0910/935390 e-mail: ivan.baca@slovanet.sk	
STAVEBNÍK: Obec Pušovce, 082 14 Pušovce 14			FORMÁT: 3x44	STUPEŇ: PSP
MIESTO STAVBY: k.ú. PUŠOVCE, parcelné čísla 243/2, 353/1, 335/15, 335/10, 338/2, 374, 373/17, 373/16, 344/36, 344/37			ČASŤ: I.O.	ARCH.Č: 22/23
NÁZOV STAVBY: ROZŠÍRENIE VODOVDU v obci PUŠOVCE			DÁTUM: júl 2023	
OBJEKT: SO 01 VODOVOD A VODOVODNÉ PRÍPOJKY			MIERKA: 1 : 500	
OBSAH: SITUÁCIA V KATASTRÁLNEJ MAPE č.3			VÝKRES Č:	5