


UPOZORNENIE
-PRED ZAHAJENÍM VYKOPÝCH PRAC MUSIA BYT VYTÝCENE
JESTJUJUVE PODZENNE INŽINERSKE SIETE.
-NA TRASE VYKOPU SA OZNACIA VSETKY BUDUCE KRIZENIA TYCHTO SIETI.
VYKOPOVE PRACE RUCNE.
-V MIESTE KRIZOVANIE SIETI KABEL VIEST V CHRANICKE
-PRI PRACI DODRŽIAVAT PRISLUSNE NORMY VID TECHNICKU SPRAVU



NAP.SÚSTAVA: 3+PE+N, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S
II.napäťové pásmo pre str.napätie v zmysle STN 33 0110
OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL.PRÚDOM PRI PORUCHE:
PODĽA STN IEC 61140, STN 33 2000-4-41:2007
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO ZÁKLADNÁ OCHRANA
A.1 - OCHRANA IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
A.2 - OCHRANA ZÁBRANAMI, ALEBO KRYTMÍ
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ, ALEBO PRI PORUCHE
411.3.2 - OCHRANA SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
413.2 - OCHRANA POUŽITÍM ZARIADENÍ TRIEDY OCHRANY II.

- LEGENDA OZNAČENÍ
- HRANICE POZEMKU /parc. č. 4430/1, k.ú. Malacky, okres Malacky/
 - NAVRHOVANÉ SPEVNENÉ PLOCHY /BET. DLAŽBA/
 - NAVRHOVANÁ DAŽDOVÁ KANALIZÁCIA, D125, D160,1%, V ZEMI
 - PROJ. DAŽ. KANALIZAČNÁ ŠACHTA Ø400 mm
 - DŠ1 PROJ. FILTRAČNÁ DAŽ. KANALIZAČNÁ ŠACHTA Ø1000 mm
 - FŠ1
 - B VSAKOVACIE BLOKY "DB60" /0,6 x 0,6 x 0,6 m, 80 ks/

- PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NUTNÉ PRED ICH REALIZÁCIU PREKONZULTOVAŤ
S AUTOROM PROJEKTU, ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PÍSMENNÉHO SÚHLASU !
- PRÍPADNÉ NEJASNOSTI V PROJEKTE JE NUTNÉ BEZODKLADNE OZNÁMIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !
- PROJEKTOVANÉ ROZMERY STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PRED ICH ZADANÍM
DO VÝROBY OVERIŤ PREMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !

±0,000 = výšk. úroveň nášľapnej vrstvy v m.č. ex.1.02

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Miroslav Filipek	
VYPRACOVAL	Miroslav Filipek	
INVESTOR	Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, Malacky	
MIESTO STAVBY	Ul. gen. M. R. Štefánika 7, p.č. 4430/1, k.ú. MA	
PROFESIA	SO 01 TELOCVIČNA SO 02 ŠATNE A HYGIENA SO 01.6 Elektroinstalácia	
DRUH STAVBY	Základná škola Dr. Jozefa Dénera - výstavba telocvične a hygienického zázemia	STUPEN RP FORMÁT 3x44
NAZOV VÝKRESU	ELEKTRICKÝ PRIVOD	DÁTUM 03/2019 MIERKA 1:500
		CÍSLO VÝKRESU E-01

