



ODFUKOVÉ POTRUBIE DN20
VVIESŤ 1 m NAD STRECHU
UKONČIŤ OBLÚKOM A UZEMNIŤ

A
PLYNOVÝ KOTOL HOVAL ULTRAGAS 300
P= 2x 14,85 m3/hod Σ 29,7 m3/hod
Q= 25- 276 kW

ČÍSLO PARÉ:

HIP	ING. ARCH. PATRIK PANDA		
NAVRHOJ	ING. PETER BANDLER		
VYPRACOVAL	ING. PETER BANDLER		
KRESLIL	ING. MILAN VARGA		
UZEMIE	TREBIŠOV		
INVESTOR	TREBIŠOV MESTO		
OBNOVA MESTSKEJ PLAVÁRNE V TREBIŠOVE			
SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT			
PLYNOFIKÁCIA			
NÁZOV VÝKRESU			MIERKA
PÔDORYS KOTOLNE			1:50
			2

spol. s r.o.
Krivá 23, Košice
tel.055/6220497
watern-lakal@mail.t-com.sk

STUPEŇ RP
DÁTUM 08/2016
Č. ZAKAZKY 2x44
FORMÁT