

[illegible]

LEGENDA MIESTNOSTI

LEGENDA

POZNÁMKY

VYKUROVACÍ SYSTÉM JE NUTNÉ ZAREGULOVAT (VYKUROVACIA, REGULAČNÁ A DILATAČNÁ SKÚŠKA),

**VŠETKY PLASTOVÉ ROZVODY VEDENÉ V PODLAHE MUSIA BYŤ PRI PRECHODE
CEZ STENY ALEBO DILATAČNÉ ŠKÁRY OPATRENÉ CHRÁNIČKOU!**

POZNÁMKA K PODLAHOVÉMU VYKUROVANÍU:
V DODÁVKE UK BUDE NOPROVA PLATINA COMBITOP 30x2
DILATAČNÝ PÁS OBYVOVÝ, STREDOVÝ
V DODÁVKE STAVBY VYKUROVACÍ BETÓN hr.60-70mm
VČ. KONEČNEJ POKRYCHOVEJ ÚPRÁVY
ROZOSTUP HADOV 150 mm

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
PASTILKINOVÁ RUKOA HERZ HT „PE RT 16 x 2
VEDENA V PODLAHE AKO PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

DILATAČNÝ PÁS - VEDENÝ PO OBODE MESTNOSTI A
VYZNAČENÝCH MIESTACH

