

Vysvetlenie SP č. 4

Obec Malý Slavkov ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal dňa 13.09.2019 prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhoviska s názvom „ČOV Malý Slavkov“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 175/2019 pod číslom 23620 - WYP zo dňa 30.08.2019 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie:

Žiadosť o vysvetlenie

Otázka

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie položiek, doloženie potrebnej projektovej dokumentácie (zakreslenie miesta v situácii minimálne) a opisu prác k položkám s mernou jednotkou SUBOR:

SO 04 p.č. 145897 Odvedenie toku potoka potr. DN 600 m.j. SUBOR – nie je jasné miesto, potrebná dĺžka presmerovania toku a potrebné terénne a iné úpravy s tým súvisiace

Odpoveď:

Odvedenie toku potoka potr. DN600 : prehradenie potoka v šírke 3-5m (podľa šírky koryta).
Odvedenie vody v potoku cez oceľ. potrubie DN600

Otázka

SO 04 p.č. 141701102111 Prechod potrubím D90 a DN300 pod potok komplet práce materiál (bet. kotvenie atd.) postup podľa dod.technologie m.j. SUBOR – nie je jasné, kde k daným prechodom má dochádzať, teda nie sú jasné potrebné dĺžky prechodu, potreby štartovacích jám resp. výkopov, zabezpečenie výkopov a prác s tým súvisiacich.

Prechod cez potok je v mieste medzi kanal. šachtami Š6 – Š7. V mieste prechodu cez potok je vodovodné a kanalizačné potrubie osadené do chráničky DN150 resp. DN500 (uvedené vo výkrese č.12). Potrubie proti vyplaveniu je istené obetónovaním chráničiek.

Malý Slavkov, 16.09.2019

Ing. Iveta Beslerová, osoba poverená verejným obstarávateľom