



DOPRAVNÝ ÚRAD

TRANSPORT AUTHORITY

DÚ/L001-A/v5

StVS - servicing, s.r.o. Banská Bystrica
Došlo: 21. 08. 2023
Pridelené: <i>ING. DOŠOVÁ</i>
Číslo: <i>574/2023</i> Prílohy: <i>Ø</i>

StVS – servicing, s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 935 668

Váš list číslo/zo dňa
-06.07.2023

Naše číslo
17819/2023/RLET-0003/43561

Vybavuje/☎
Ing. Majtánová/ 0917 861 785
irena.majtanova@nsat.sk

Bratislava
15.08.2023

Vec

Vyvýšený heliport Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – odpoveď

Dopravnému úradu, odboru letísk a stavieb bola v súvislosti s plánovanou výstavbou nových objektov v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica dňa 06.07.2023 predložená žiadosť o stanovisko k dokumentácii: „*Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, SO-804-HELIPORT, dokument: Technická správa, Letecko-prevádzkové a stavebno-tech. posúdenie heliportu*“, podľa ktorej je plánované zriadenie nového neverejného vyvýšeného heliportu pre potreby vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby pre neprístrojové priblíženie VFR-NOC, pričom vyvýšený heliport má byť umiestnený na parcelách číslo: 2590/10 a 2590/13 v k. ú. Banská Bystrica, a to v blízkosti už zrealizovaného heliportu na úrovni povrchu. Predložená dokumentácia bola spracovaná 29.06.2023 Ing. Tomášom Kazdom (autorizovaný inžinier 6698*12).

Po posúdení predmetnej dokumentácie z hľadiska fyzikálnych charakteristík, Dopravný úrad nemá námietky k umiestneniu a realizácii navrhovaného heliportu, a to za predpokladu, že budú splnené nasledovné podmienky:

1. V ďalšom stupni dokumentácie (tzn. v územnom konaní) musí byť Dopravnému úradu predložené rozhodnutie Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorým bude udelený súhlas so zriadením novo-navrhovaného vyvýšeného heliportu, a to podľa § 27, ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (**letecký zákon**) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Dokumentácia predložená v ďalšom stupni (tzn. najneskôr v stavebnom konaní) musí byť doplnená o:
 - situáciu s riešením prístupu na vyvýšený heliport, vrátane posúdenia výšky zábradlia na prístupovej lávke a budovy, z ktorej sa bude vychádzať na heliport, ukazovateľa smeru vetra, prípadne iných objektov umiestnených na streche nemocnice a to vzhľadom na prekážkové roviny a plochy heliportu,
 - typy svetelných zabezpečovacích zariadení, pričom použité môžu byť len návestidlá, ktoré majú vydaný súhlas na použitie v civilnom letectve,
 - spôsob napájania, ovládania a zálohovania svetelných zabezpečovacích zariadení vyvýšeného heliportu,

- dokumentáciu preukazujúcu overenie voľnosti prekážkových rovín vyvýšeného heliportu, tzn. deklarovanie stavu, že v prekážkových rovinách a plochách vyvýšeného heliportu nevznikla taká prekážka, ktorá by bránila bezpečnej leteckej prevádzke, a to z dôvodu, že nie sú vyhlásené ochranné pásma vyvýšeného heliportu, pričom tento stav bude musieť byť deklarován aj pred vydaním kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia, ktorým bude povolené prevádzkovanie vyvýšeného heliportu,
- dokumentáciu, ktorou bude deklarovaná navrhovaná únosnosť vyvýšeného heliportu (t.j. MTOW 4000 kg), vrátane nárazového zaťaženia $2,5 \times \text{MTOW}$ (resp. $3,6 \text{ m/s}$), a to v ktoromkoľvek bode na TLOF/FATO a priľahlej polovici bezpečnostnej plochy,
- dokumentáciu, ktorou bude deklarován spôsob zaistovania záchranej a hasičskej služby (ďalej len „ZHS“) na vyvýšenom heliporte (tzn., že zariadenie pre zaistovanie ZHS bude schopné dodávať navrhovanú výtokovú rýchlosť peny 250 litrov/min. a zároveň, že pre dodávanie takéhoto penotvorného roztoku bude zaistené dostatočné množstvo vody),
- informáciu o spôsobe koordinácie leteckej prevádzky na existujúcom heliporte na úrovni povrchu s prevádzkou na novo-navrhovanom vyvýšenom heliporte.

Dopravný úrad zároveň upozorňuje, že ak budúcim prevádzkovateľom vyvýšeného heliportu bude právnická osoba (napr. Fakultná nemocnica s poliklinikou), musia byť splnené požiadavky na bezúhonnosť a na odbornú spôsobilosť podľa ustanovení § 37 ods. 3 a 4 leteckého zákona.

S pozdravom

JUDr. Mária Čiripová LL.M.
poverená vykonávaním funkcie riaditeľky
divízie civilného letectva

Na vedomie: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, IČO: 00 165 549
