

StVS - servising, s.r.o. Banská Bystrica
Došlo: 04. 09. 2023
Pridelené: /NB. dosova
Číslo: 619/2023 Prílohy: 8



MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.
Roosevelta Banská Bystrica.
Nám. L. Svobodu 1,
975 17
Banská Bystrica

Váš list číslo/zo dňa
/10.08.2023

Naše číslo
154250/29669/2023/OVZ-ZP
Ev.č. 106/23

Vybavuje / tel. č.
Ing. Lukáš Dvorský
+421 48 4330 455

Banská Bystrica
24.08.2023

Vyjadrenie k projektovej dokumentácii zdravotníckej v zmysle § 28 zákona o vodách.

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, v zmysle § 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 ods. 3 písm. a) zákona 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“), týmto dáva nasledovné:

vyjadrenie k projektovej dokumentácii zdravotníckej v zmysle § 28 zákona o vodách

pre žiadateľa: spol. StVS – servising, s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení stavebníka Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu, 975 17 Banská Bystrica.

Projekt vypracoval: Ing. Vladimír Valent, autorizovaný stavebný inžinier 5868 *A1.
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Valent, autorizovaný stavebný inžinier 5868 *A1.
Stavba: Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica – DUR 2.
č. parcely, lokalita: KN-C: č. 2590/48, 2590/8, 2590/13, 2590/10, 2590/11, 2590/5, 2590/15, 2590/7, 2590/6 2617/18, 2590/16, 2590/6, 2590/68, 2590/37, 2590/69, 2590/98, 2590/47, 2590/9, 2590/14, 2590/36, 2590/178, 2590/47, 2590/179, 2590/110, 2590/109, 2590/95, 2617/7, 2617/18 k.ú. Banská Bystrica.

Žiadateľ požiadal dňa 10.08.2023 o vyjadrenie k projektovej dokumentácii k rekonštrukcii a dostavbe areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na pozemkoch parc. č. KN-C: č. 2590/48, 2590/8, 2590/13, 2590/10, 2590/11, 2590/5, 2590/15, 2590/7, 2590/6 2617/18, 2590/16, 2590/6, 2590/68, 2590/37, 2590/69, 2590/98, 2590/47, 2590/9, 2590/14, 2590/36, 2590/178,



2590/47, 2590/179, 2590/110, 2590/109, 2590/95, 2617/7, 2617/18 k.ú. Banská Bystrica. K podanej žiadosti o vyjadrenie doložil projektovú dokumentáciu pre účely vydania územného a stavebného povolenia vypracovanú projektantom Ing. Vladimírom Valentom z 07/23.

Dokumentácia pre DUR 2 rieši všetky hlavné stavebné objekty a nadväzné areálové inžinierske siete a pripojenie na verejnú infraštruktúru.

Napojenie navrhovaného objektu bude na areálový rozvod splaškovej a dažďovej kanalizácie. Dažďové vody budú primárne zdržiavané na pozemku investora, a to buď vsakovaním alebo retenciou s druhotným využitím zadržanej vody. Odpadové vody z povrchového odtoku budú odvádzané ako v súčasnosti. Odvodnenie povrchových a garážových parkovacích stojísk bude riešené samostatnou kanalizáciou s lapačom ropných látok s účinnosťou do 5 mg.NEL/l. Pôvodná areálová dažďová kanalizácia v rozsahu novej nemocnice bude zrekonštruovaná. Plochy striech a spevnených plôch z ktorých bude odvedená dažďová voda sa v danom rozsahu novej nemocnice navyšujú zhruba o 7000 m². Celkovo bude po vybudovaní stavby k dispozícii 1047 parkovacích miest. Navýšenie dažďovej vody oproti pôvodnému množstvu bude o 7969 m³/rok.

Prívod pitnej vody, vody pre sociálne účely a protipožiarne opatrenia bude zabezpečený napojením na verejný vodovod. Priemerná ročná spotreba vody sa uvažuje v množstve okolo 170 000 m³.

Mesto Banská Bystrica prostredníctvom oddelenia životného prostredia po posúdení dokumentácie nemá výhrady voči spôsobu nakladania s vodami, ich ochranou a konštatuje, že **ochrana vodných pomerov bude po dodržaní všetkých podmienok zachovaná.**

Toto vyjadrenie sa podmieňuje dodržaním nasledovných podmienok:

1. Zabezpečiť počas realizácie stavby také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný vplyv na okolie a na životné prostredie. Okolie stavby udržiavať v čistote po celú dobu výstavby.
2. Pri likvidácii nebezpečných látok z ORL je nutné minimalizovať únik nebezpečných látok na terén. Likvidáciu odpadu je nutné zabezpečiť u oprávnenej firmy, ktorá bude odpad pravidelne odvážať. Dbieť na funkčnosť a účinnosť ORL po celý čas prevádzky a v čase dažďa vykonávať pravidelný odber bodových vzoriek na výstupe z ORL a vykonávať rozbor vôd v akreditovanom laboratóriu raz za rok. Výstupné hodnoty po prečistení v ORL musia zodpovedať triede čistenia stanovenej Nariadením vlády SR. č. 269/2010 z mája 2010 pre vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie a do povrchových vôd.

Toto vyjadrenie je v zmysle ustanovenia § 73 ods. 18 zákona o vodách v znení neskorších predpisov záväzná pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov povolenie stavieb, zariadení, alebo činností a nenahrádza tak stavebné povolenie, o ktoré si musí žiadateľ požiadať v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom.

Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávaný podľa zákona o vodách.

Ján Nosko, primátor
Mesto Banská Bystrica

