

StVS - servicing, s.r.o. Banská Bystrica
Došlo: 08. 08. 2023
Pridelené: <i>Ing. Dóšová</i>
Číslo: <i>517/2023</i> Prílohy: <i>0</i>

StVS - servicing, s.r.o.
Ing. Mária Dóšová
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Váš list číslo/ zo dňa
275_1/2023
04. 07. 2023

Naše číslo
5958/Inv/2023

Vybavuje/
Mgr. Stanislav Badinský
+421 48 3220 205
stanislav.badinsky@stefe.sk

Miesto/dňa
Banská Bystrica
07. 08. 2023

Vec: Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - DUR 2 - žiadosť o stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia - odpoveď.

Vážený obchodný partner,

na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k návrhu DUR 2 pre stavbu „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“, ktorej účelom je riešenie všetkých hlavných stavebných objektov a nadväzná areálová inžinierske siete a pripojenie na verejnú infraštruktúru, Vám dávame nasledovné stanovisko:

spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. rieši v rámci stavby „Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica“ zásobovanie objektov novej nemocnice teplom vlastným samostatným územným a stavebným konaním. K návrhu technickej správy pre DUR 2 v bodoch 9.2.2. HORÚCOVOD a následných, týkajúcich sa zásobovania teplom, vie spoločnosť STEFE Banská Bystrica, a.s. po konzultáciách s projektantom uvedenej stavby zabezpečiť nasledujúce pripojovacie kapacity:

Letný režim

Potreba tepla na ohriatie vzduchu	1,10 MWt
Potreba tepla pre TUV	1,50 MWt
CELKOM LETO	2,60 MWt

Zimný režim

Potreba tepla pre TUV	1,50 MWt
Potreba tepla na vykurovanie	1,83 MWt
Potreba tepla pre VZT	4,45 MWt
CELKOM ZIMA	7,78 MWt

K ostatným častiam DUR 2 a k uvedenej stavbe nemáme pripomienky.

S pozdravom

STEFE Banská Bystrica, a.s.

STEFE Banská Bystrica, a.s. (6)
Zvolenská cesta 1
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36 024 473
DIČ: 2020091667
IČ DPH: SK2020091667



Mgr. Stanislav Badinský
technický riaditeľ