



Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s.

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa vložka číslo 392/S

StVS servicing s.r.o.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

V Banskej Bystrici, dňa 26.07.2023

Vybavuje Štefan Gazdag č. listu: 77/2023
Tel. č.: 0917 572 417 E-mail: stefan.gazdag@dpbb.sk

Vec: Stanoviska k vydaniu územného rozhodnutia

Na základe Vašej žiadosti, o vydanie stanoviska k predloženej projektovej dokumentácii zo dňa 17.07.2023 (vaše číslo 275_2/2023), pre stavbu „**Rekonštrukcia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica DÚR 2**“, Vám spoločnosť Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., ako prevádzkovateľ dráhy v zmysle Zákona č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva nasledovné vyjadrenie:

Nemáme výhrady k vydaniu potrebných povolení za predpokladu splnených požiadaviek:

- stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas **výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť prevádzky na trolejbusovej dráhe** a taktiež **nesmú obmedzovať plynulosť premávky trolejbusov** nad rámec prerokovaných a potvrdených riešení,
- všetky poškodenia, prípadne výpadky bude znášať počas celej doby prác stavebník, vrátane vyvolaných nákladov a strát na výnosoch,
- výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, vrátane betónových základov trakčných stožiarov, ani inak poškodiť pevné trakčné vedenia,
- kríženia a súběhy IS musia byť riešené v súlade s STN 73 6005,
- výkopové práce v ochrannom pásme káblov DPMBB, a. s., musia byť vykonávané ručne,
- pri prácach v blízkosti trakčných vedení treba dodržiavať STN 34 3112, najmä články 112, 117 a 120 - dodržanie bezpečnej vzdialenosti min. 1 m od živých častí trakčného vedenia.

Vyjadrenie k situácii dopravného riešenia:

SO 602 Organizácia dopravy existujúcej križovatky na ul. Námestie Ludvika Svobodu - dočasné riešenie,

SO 603 Dopravné pripojenie obsluhy garáže na ul. Námestie Ludvika Svobodu

- dočasné riešenie organizácie dopravy pomocou dopravného značenia na existujúcich spevnených plochách, nesmie žiadnym spôsobom narušiť plynulosť premávky na trolejbusovej dráhe,
- dočasné zvislé vodorovné značenie , musí brať do úvahy polohu trakčného vedenia , aby nedošlo k vypadávaniu zberačov trolejbusov.

Zároveň upozorňujeme na prítomnosť trakčných káblov 750V (+) plusovej a (-) mínusovej polarita typu AYKFY 1 x 500 mm² , ktoré zabezpečujú napájanie trolejbusovej dráhy. Trakčné káble sa nachádzajú po pravej strane cesty II/578, smerom na centrálné parkovisko nemocnice, kde sú ukončené v napájacom bode NB55.

S pozdravom

Dopravný podnik mesta
Banská Bystrica, a.s.
Kremnička 53
974 05 BANSKÁ BYSTRICA
-3-

Štefan Gazdag
vedúci PTZ

